


Modul interior NIBE VVM 310 *EMK*



Ghid rapid


Navigație



Găsiți o explicație detaliată a funcțiilor butoanelor la pagina 38.

Cum să derulați printre meniuri și să faceți diferite setări este descris la pagina 40.

Setare climat interior



Modul pentru setarea temperaturii interioare poate fi accesat în modul pornire, în meniul principal, prin apăsarea de două ori a butonului OK.

Creștere volum apă caldă



Pentru creșterea temporară a cantității de apă caldă, rotiți mai întâi butonul de comandă la semnul meniului 2 (picătura de apă) și apăsați butonul OK de două ori.

Cuprins

1	Informații importante	4			
	Informații de siguranță	4		Setarea curbei de încălzire	35
	Simboluri	4		Răcire în sistem cu 2 conducte	36
	Marcare	4		Setare circulație apă caldă	36
	Număr serie	5		Piscina	37
	Recuperare	5		SG Ready	37
	Inspecția instalației	6	7	Comandă – Introducere	38
	Modul exterior	7		Unitate de afișare	38
				Sistem de meniuri	39
2	Livrare și manipulare	8	8	Control - Meniuri	42
	Transport	8		Meniul 1 - CLIMAT INTERIOR	42
	Asamblare	8		Meniul 2 - APĂ CALDĂ	43
	Componente livrate	9		Meniul 3 - INFORMAȚII	43
	Îndepărtarea capacelor	10		Meniul 4 - SISTEMUL MEU	44
				Meniul 5 - SERVICE	45
3	Proiectul modului de interior	12	9	Service	55
	Lista componentelor	13		Activități de service	55
4	Racorduri pentru conducte	14	10	Perturbări ale confortului	59
	Racorduri de conductă generale	14		Meniu info	59
	Dimensiuni și racorduri de conductă	17		Gestionare alarmă	59
	Conectarea pompei de căldură aer/apă	18		Depanare	59
	Conectare în timpul funcționării fără pompa de căldură	18		Doar auxiliar electric	61
	Partea agentului termic	18	11	Accesorii	62
	Apă rece și apă caldă	18			
	Alternativă instalație	18	12	Date tehnice	64
5	Conexiuni electrice	20		Dimensiuni și coordonate de jalonare	64
	Informații generale	20		Specificații tehnice	65
	Conexiuni	23		Schema circuitului electric	67
	Setări	26		Index	72
	Conexiuni opționale	27		Informații de contact	75
	Accesorii de conectare	31			
6	Punere în funcțiune și reglare	32			
	Pregătiri	32			
	Umplere și ventilare	32			
	Pornire și inspecție	33			

1 Informații importante

Informații de siguranță

Acest manual descrie procedurile de instalare și service de punere în aplicare de către specialiști.

Acest manual trebuie lăsat clientului.

Acest echipament poate fi folosit de copii cu vârsta egală sau mai mare de 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse, sau de persoane lipsite de experiență și cunoștințe doar dacă li s-a efectuat un instructaj specific pentru utilizarea acestui echipament în condiții de siguranță și dacă au înțeles riscurile care pot apărea. Copiii nu au voie să se joace cu aceste echipamente. Curățarea și întreținerea echipamentului nu trebuie făcută de către copii în lipsa unui supraveghetor.

Dreptul de a face modificări de design sau tehnice aparține.

©NIBE 2020.

Presiunea în sistem	Max	Min
Agent termic	0,3 MPa (3 bari)	0,05 MPa (0,5 bari)
Apă pentru consum casnic	1,0 MPa (10 bari)	0,01 MPa (0,1 bari)

Poate picura apă din conducta de preaplin a supapei de siguranță. Conducta de preaplin pentru apă trebuie să fie canalizată spre o evacuare corespunzătoare și să fie înclinată, pentru a preveni acumulările de apă și trebuie, de asemenea, să fie protejată împotriva înghețului. Conducta de preaplin trebuie să aibă cel puțin aceeași mărime cu aceea a supapei de siguranță. Conducta de

preaplin trebuie să fie vizibilă și gura acesteia trebuie să fie deschisă și să nu fie amplasată în apropierea componentelor electrice.

VVM 310 trebuie instalată cu un întrerupător-separator. Suprafața cablului trebuie dimensionată în conformitate cu siguranța utilizată.

Simboluri



NOTA

Acest simbol indică un pericol pentru persoane sau aparat.



Precauție

Acest simbol indică informații importante despre ceea ce trebuie să respectați la instalarea și întreținerea instalației dvs.



SFAT

Acest simbol indică sugestii pentru a facilita utilizarea produsului.

Marcare

CE

Marcajul CE este obligatoriu pentru majoritatea produselor vândute în UE, indiferent unde sunt fabricate.

IP21

Clasificarea spațiului închis al echipamentului electrotehnic.




Pericol pentru persoane sau aparat.



Citiți manualul de utilizare.

Număr serie

Numărul de serie poate fi găsit în partea din dreapta jos a capacului frontal și în meniul info (meniul 3.1) și pe placa cu date tehnice (PZ1).



Precautie

Aveți nevoie de numărul de serie al produsului ((14 cifre) pentru service și suport.

Recuperare



Lăsați eliminarea ambalajului în seama instalatorului care a instalat produsul sau stațiilor speciale de sortare a deșeurilor.



Nu eliminați produsele uzate împreună cu deșeurile menajere. Acestea trebuie eliminate la o stație specială de sortare a deșeurilor sau la o companie care prestează astfel de servicii.

Eliminarea inadecvată a produsului de către utilizator duce la penalități administrative, în conformitate cu legislația curentă.

Inspecția instalației

Reglementările actuale impun inspecția instalației de încălzire înainte de punerea în funcțiune. Inspecția trebuie realizată de către o persoană calificată adecvat.

În plus, completați pagina pentru informații despre datele de instalare din Manualul de Operare.

✓	Descriere	Note	Semnătură	Data
	Agent termic, consultați secțiunea „Diagrama sistemului”			
	Sistem spălat			
	Sistem ventilat			
	Vas de expansiune			
	Filtru de particule			
	Supapă de siguranță			
	Robineți de izolare			
	Presiune cazan			
	Conectare conform schiței			
	Apă caldă, consultați secțiunea „Apă rece și apă caldă”			
	Robineți de izolare			
	Vană de amestec			
	Supapă de siguranță			
	Electricitate, consultați secțiunea „Conexiuni electrice”			
	Comunicație conectată			
	Siguranțe circuit			
	Siguranțe, modul interior			
	Siguranțe proprietate			
	Senzor exterior			
	Senzor de cameră			
	Senzor de curent			
	Înterupător de siguranță			
	Disjunctori pentru împământare			
	Setare termostat mod de urgență			
	Diverse			
	Conectat la			

Modul exterior

COMPATIBIL CU POMPE DE CĂLDURĂ
AER/APĂ

NIBE SPLIT HBS 05

AMS 10-6

HBS 05-6

Nr. componentă 064 205

Nr. componentă 067 578

AMS 10-8

HBS 05-12

Nr. componentă 064 033

Nr. componentă 067 480

AMS 10-12

HBS 05-12

Nr. componentă 064 110

Nr. componentă 067 480

AMS 10-16

HBS 05-16

Nr. componentă 064 035

Nr. componentă 067 536

F2040

F2040-6

F2040-8

Nr. componentă 064 206

Nr. componentă 064 109

F2040-12

F2040-16

Nr. componentă 064 092

Nr. componentă 064 108

F2120

F2120-8 1x230V

F2120-8 3x400V

Nr. componentă 064 134

Nr. componentă 064 135

F2120-12 1x230V

F2120-12 3x400V

Nr. componentă 064 136

Nr. componentă 064 137

F2120-16 3x400V


Nr. componentă 064 139

Verificați versiunea de software a pompelor de căldură
aer/apă NIBE mai vechi, consultați pagina 18.

2 Livrare și manipulare

Transport


VVM 310 trebuie transportată și depozitată în poziție verticală, într-un loc uscat. Cu toate acestea, VVM 310 poate fi așezată pe spate cu atenție, atunci când este mutată într-o clădire.



Asamblare

- Amplasați VVM 310 pe o fundație solidă la interior, care poate suporta greutatea acestuia. Utilizați picioarele ajustabile ale produsului pentru a obține o configurație orizontală și stabilă.

Zona în care este amplasată VVM 310 trebuie să fie ferită de îngheț.




- Din cauză că apa poate ieși din supapa de siguranță¹ pentru apă caldă când este conectată la VVM 310, zona în care VVM 310 este situată trebuie să fie prevăzută cu sistem de evacuare în pardoseală.

¹ Nu este inclus.

ZONA DE INSTALARE

Lăsați un spațiu de 800 mm în fața produsului. Toate activitățile de service la VVM 310 pot fi realizate prin partea din față.



NOTA

Lăsați un spațiu liber de 10 – 25 mm între VVM 310 și perețele din spate pentru trecerea cablurilor și a conductelor.

Componente livrate



Senzor exterior



Senzor de cameră




Senzor de curent

LOCAȚIE

Kitul de componente livrate se află în partea superioară a produsului.

Îndepărtarea capacelor

Capac frontal



1. Îndepărtați șuruburile de pe marginea inferioară a panoului frontal.
2. Trageți în afară și ridicați marginea de jos pentru a scoate panoul.

Capace laterale


Capacele laterale pot fi îndepărtate pentru a facilita instalarea.




Precauție

50 mm spațiu necesar pentru a scoate panourile laterale.

1. Îndepărtați șuruburile de pe marginile superioară și inferioară.
2. Răsuciți capacul ușor spre exterior.
3. Deplasați trapa în spate și ușor lateral.
4. Trageți capacul spre o parte.
5. Trageți trapa în față.



3 Proiectul modulului de interior



*Se aplică numai la VVM 310 EMK. Disponibil ca accesoriu EMK 310 pentru alte piețe.

Lista componentelor

RACORDURI PENTRU CONDUCTE

XL1	Racord, conductă de tur agent termic G20 int.
XL2	Racord, conductă de retur agent termic G20 int.
XL3	Racord, apă rece G20 int.
XL4	Racord, apă caldă G20 int.
XL8	Racord, conectare de la pompa de căldură G20 int.
XL9	Racord, conectare la pompa de căldură G20 int.
XL18	Racord, conectare intrare temperatură ridicată Ø22 mm
XL19	Racord, conectare ieșire temperatură ridicată Ø22 mm
XL30	Racord, vas de expansiune G20 int.

COMPONENTE HVAC

GP1	Pompă de circulație
GP12	Pompă de încărcare
QM1	Robinet de golire, sistem de climatizare
QM20	Ventilare, sistem de climatizare
QN10	Vană de deviație, sistem de climatizare/încălzitor de apă, tur
QN11	Vană de amestec, auxiliar
QN35	Vană de deviație, sistem de climatizare/încălzitor de apă, retur

SENZORI ETC.

BP5	Manometru, sistem de încălzire
BT2	Senzor de temperatură, tur agent termic (nu este vizibil în imagine)
BT3	Senzor de temperatură, retur agent termic (nu este vizibil în imagine)
BT6	Senzor de temperatură, apă caldă, încărcare
BT7	Senzor de temperatură, apă caldă, sus
BT30	Termostat, mod în așteptare
BT54	Senzor de temperatură, conectare externă
BT63	Senzor de temperatură, alimentare agent termic după încălzitor electric imersat

COMPONENTE ELECTRICE

AA1	Încălzitor electric imersat AA1-S2 Comutator (comutator DIP) pe circuitul imprimat AA1-X1 Intrare bloc de conexiuni AA1-X3 Bloc de conexiuni, încălzitor electric imersat AA1-X7 Bloc de conexiuni, încălzitor electric imersat
AA2	Placă de bază
AA3	Circuit imprimat de intrare AA3-X4 Bloc de conexiuni, senzori de curent

AA4	Unitate de afișare AA4-XF3 Priză USB AA4-XF4 Priză service
AA7	Circuit imprimat releu suplimentar
BF1*	Contor de energie
EB1	Încălzitor electric imersat
FC1	Disjunctori miniatural
FQ10	Limitator de temperatură
K1	Releu auxiliar, mod de urgență.
SF1	Comutator
W130	Cablu de rețea pentru NIBE Uplink™

DIVERSE

PZ1	Placă indicatoare caracteristici tehnice
PZ3	Placă număr serie
PZ4	Semn, racorduri de conductă
UB1	Garnitură de etanșare cablu
UB2	Garnitură de etanșare cablu

Denumiri conform standardului EN 81346-2.

*Se aplică numai la VVM 310 EMK. Disponibil ca accesoriu EMK 310 pentru alte piețe.

4 Racorduri pentru conducte

Racorduri de conductă generale

Instalarea conductelor trebuie realizată în conformitate cu normele și directivele în vigoare.

Dimensiunea conductei nu trebuie să fie mai mică decât diametrul recomandat al conductei, conform tabelului. Cu toate acestea, fiecare sistem trebuie să fie dimensionat individual pentru a obține debitele de sistem recomandate.

DEBITE DE SISTEM MINIME

Instalația trebuie dimensionată cel puțin pentru a gestiona debitul de dezghețare minim la 100% din operarea pompei, vezi tabelul.

<i>Pomp.căld.aer/apă</i>	<i>Debit minim în timpul dezghețării (100 % Viteza pompei (l/s))</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (DN)</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (mm)</i>
F2120-8 (1x230V)	0,27	20	22
F2120-8	0,27	20	22
F2120-12 (1x230V)	0,35	25	28
F2120-12	0,35	25	28
F2120-16	0,38	25	28

<i>Pomp.căld.aer/apă</i>	<i>Debit minim în timpul dezghețării (100 % Viteza pompei (l/s))</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (DN)</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (mm)</i>
F2040-6	0,19	20	22
F2040-8	0,19	20	22
F2040-12	0,29	20	22
F2040-16	0,39	25	28

<i>Pomp.căld.aer/apă</i>	<i>Debit minim în timpul dezghețării (100 % Viteza pompei (l/s))</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (DN)</i>	<i>Dimensiune minimă recomandată a conductei (mm)</i>
HBS 05-6/AMS 10-6	0,19	20	22
HBS 05-12/AMS 10-8	0,19	20	22
HBS 05-12/AMS 10-12	0,29	20	22
HBS 05-16/AMS 10-16	0,39	25	28



NOTA

Un sistem subdimensionat poate duce la deteriorarea mașinii și la defecțiuni.

VVM 310 împreună cu o pompă de căldură aer/apă compatibilă (vezi capitolul „Modul exterior”) alcătuiesc o instalație completă pentru încălzire și apă caldă.

Sistemul necesită ca dimensiunile circuitului radiatorului să fie concepute pentru un agent termic de temperatură joasă. La cea mai scăzută temperatură exterioară dimensionată, cele mai ridicate temperaturi recomandate sunt 55 °C pe tur și 45 °C pe retur, dar VVM 310 pot ajunge până la 70 °C pe tur.



NOTA

Echipați produsul cu o supapă de siguranță atât pe partea cazanului, cât și pe serpentina pentru apă caldă.

Surplusul de apă de la supapa de siguranță trece printr-un vas de preaplin către canalizare, astfel încât stropii de apă caldă să nu cauzeze vătămarea. Conducta de preaplin pentru apă trebuie să fie înclinată pe toată lungimea pentru a preveni acumulările de apă și trebuie, de asemenea, să fie rezistentă la îngheț. Gura conductei de preaplin trebuie să fie vizibilă și să nu fie amplasată în apropierea componentelor electrice.

NIBE recomandă instalarea VVM 310 cât mai aproape de pompa de căldură pentru confort optim. Pentru informații suplimentare privind amplasarea diferitelor componente, consultați „Alternative instalație” în acest manual.



Precauție

Asigurați-vă că apa de alimentare este curată. Dacă folosiți o fântână privată, poate fi necesar să adăugați un filtru de apă suplimentar.



NOTA

Orice puncte înalte din sistemul de climatizare trebuie să fie prevăzute cu ventile de aerisire.



NOTA

Sistemele de conducte trebuie purjate înainte de conectarea modulului de interior, astfel încât reziduurile să nu deterioreze părțile componente.



NOTA

Comutatorul (SF1) nu trebuie mutat la „I” sau „Δ” până când VVM 310 nu a fost umplut cu apă. În caz contrar, limitatorul de temperatură, termostatul, încălzitorul electric imersat etc. pot fi deteriorate.


VOLUM CAZAN ȘI RADIATOR

Volumul intern în VVM 310 pentru calcularea vasului de expansiune este 250 l.

Volumul vasului de expansiune trebuie să fie de cel puțin 5 % din volumul total al sistemului.

Exemplu tabel

Volum total (l) (modul interior și sistem de climatizare)	Vas de expansiune volum (l)
500	25
700	35
1 000	50



NOTA

Vasul de expansiune nu este furnizat cu produsul. Echipați produsul cu un vas de expansiune.

Presiunea inițială a vasului de expansiune închis trebuie dimensionată conform cu înălțimea maximă (H) dintre vas și radiatorul aflat în poziția cea mai înaltă, vezi figura. O presiune inițială de 0,5 bari (5 mvp) înseamnă o diferență de înălțime maximă permisă de 5 m.

Dacă presiunea inițială standard din vasul de expansiune închis nu este suficient de ridicată, aceasta poate fi crescută prin umplere prin supapa vasului de expansiune. Presiunea inițială standard a vasului de expansiune trebuie introdusă în lista de verificare de la pagina 6.


Orice modificare la presiunea inițială afectează capacitatea vasului de expansiune de a gestiona expansiunea apei.

DIAGRAMA SISTEMULUI

VVM 310 este alcătuit din serpentina pentru încălzirea apei, încălzitorul electric imersat, pompele de circulație, vasul-tampon și sistemul de control. VVM 310 se conectează la sistemul de climatizare.

VVM 310 este direct adaptată pentru conectarea și comunicarea cu o NIBE pompă de căldură aer/apă compatibilă, vezi secțiunea „Modul exterior”, și alcătuiesc, împreună, o instalație de încălzire completă.




Când este frig afară, pompa de căldură de aer/apă funcționează cu VVM 310, iar dacă temperatura exterioară scade sub temperatura de oprire a pompei de căldură, întreaga încălzire este realizată de VVM 310.



TASTĂ SIMBOL

Simbol	Semnificație
	Robinet de izolare
	Supapă de retenție
	Vană de amestec
	Pompă de circulație
	Încălzitor electric imersat
	Vas de expansiune
	Filtre de particule
	Debitmetru/contor de energie
	Robinet de izolare
	Manometru
	Supapă de control
	Supapă de siguranță
	Vană de deviație/derivație
	Vană de deviație/derivație manuală
	Sistem de încălzire prin pardoseală
	Modul interior
	Sistem de răcire
	Pomp. căld. aer/apă
	Sistem de radiatoare
	Apă caldă menajeră
	Circulație apă caldă

Dimensiuni și racorduri de conductă




RACORDURI PENTRU CONDUCTE

- XL1 Racord, conductă de tur agent termic G20 int.
- XL2 Racord, conductă de retur agent termic G20 int.
- XL3 Racord, apă rece G20 int.
- XL4 Racord, apă caldă G20 int.
- XL8 Racord, conectare de la pompa de căldură G20 int.
- XL9 Racord, conectare la pompa de căldură G20 int.
- XL13 Racord, conductă alimentare sistem solar Ø22 mm
- XL14 Racord, conductă retur sistem încălzire solară Ø22 mm
- XL18 Racord, conectare intrare temperatură ridicată Ø22 mm
- XL19 Racord, conectare ieșire temperatură ridicată Ø22 mm
- XL30 Racord, vas de expansiune G20 int.

Conectarea pompei de căldură aer/apă


Găsiți o listă cu pompe de căldură aer/apă compatibile în secțiunea „Modul exterior”.

VVM 310 nu este echipată cu robineti de izolare; aceștia trebuie instalați în exteriorul modului interior pentru a facilita orice activitate de service viitoare.



Conectare în timpul funcționării fără pompa de căldură

Racordați conducta pentru conectare intrare de la pompa de căldură (XL8) cu conducta ieșire spre pompa de căldură XL9.




Partea agentului termic

CONECTAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

Un sistem de climatizare este un sistem care reglează confortul interior cu ajutorul sistemului de control din VVM 310 și, spre exemplu, radiatoare, încălzirea/răcirea prin pardoseală, ventiloconvectoare etc.

- Instalați vasul de expansiune (CM1) și manometrul (BP5) în conexiunea XL30.
- Instalați supapa de siguranță conform ilustrației. Presiunea de deschidere recomandată este de 0,25 MPa (2,5 bar). Pentru informații despre presiunea de deschidere maximă, consultați specificațiile tehnice.
- Instalați robinetii de izolare (cât mai aproape posibil de VVM 310).

- Atunci când este conectată la un sistem cu termostate pe toate radiatoarele (sau pe serpentinele de încălzire sub pardoseală), trebuie montat un robinet de bypass sau trebuie îndepărtate unele termostate, pentru a asigura un debit suficient.



Apă rece și apă caldă

Setările pentru apă caldă se efectuează în meniul 5.1.1.

RACORDAREA APEI RECI ȘI CALDE


Instalați după cum urmează:

- robinet de izolare
- supapă de sens
- supapa de siguranță

Supapa de siguranță trebuie să aibă o presiune maximă de deschidere de 1,0 MPa (10,0 bar) și să fie instalată pe conducta de intrare apă pentru consum casnic, conform ilustrației.

- vană de amestec

O vană de amestec trebuie instalată, de asemenea, dacă setarea din fabrică pentru apă caldă este modificată. Trebuie respectate reglementările naționale.



Alternativă instalație

VVM 310 poate fi instalat în mai multe moduri diferite, unele dintre acestea fiind indicate mai jos.

Informații privind opțiunile sunt disponibile la nibe.eu și în instrucțiunile de asamblare respective pentru accesoriile utilizate. Vedeți pagina 62 pentru o listă cu accesoriile ce pot fi utilizate cu VVM 310.

COMPATIBIL CU NIBE POMPE DE CĂLDURĂ AER/APĂ


Pompele de căldură aer/apă NIBE compatibile trebuie echipate cu un panou de comandă cu afișaj care are versiunea de software indicată în următoarea listă ca minimum. Versiunea panoului de comandă este afișată pe afișajul pompei de căldură la pornire (dacă există).

Produs	Versiune software
F2020	118
F2025	55
F2026	55
F2030	toate versiunile
F2040	toate versiunile
F2120	toate versiunile
NIBE SPLIT HBS 05: AMS 10-6 + HBS 05-6 AMS 10-8 + HBS 05-12 AMS 10-12 + HBS 05-12 AMS 10-16 + HBS 05-16	toate versiunile

ÎNCĂLZITOARE SUPLIMENTARE DE APĂ CALDĂ

Încălzitor apă cu încălzitor electric imersat.


Este posibil să utilizați un încălzitor de apă cu încălzitor electric imersat, conectați conform ilustrației de mai jos.



SISTEM CLIMATIC SUPLIMENTAR

În clădirile cu mai multe sisteme de climatizare care necesită temperaturi de alimentare diferite, accesoriul ECS 40/ECS 41 poate fi conectat.

Spre exemplu, o vană de derivație reduce temperatura, către sistemul de încălzire prin pardoseală.




RACORDARE CIRCULAȚIE APĂ CALDĂ

O pompă de circulație poate fi controlată de VVM 310, pentru a recircula apa caldă. Apa de recirculare trebuie să aibă o temperatură care să împiedice dezvoltarea bacteriilor și opărirea și trebuie îndeplinite standardele naționale.

Returul circ. apă caldă este conectat la un încălzitor de apă independent.

Pompa de circulație este activată prin intrarea AUX în meniul 5.4.




5 Conexiuni electrice

Informații generale

Toate echipamentele electrice, cu excepția senzorilor pentru exterior, a senzorilor de cameră și a celor de curent sunt gata conectați din fabrică.

- Deconectați modulul de interior înainte de a testa izolația instalației electrice a casei.
- În cazul în care clădirea este prevăzută cu un întrerupător pentru deranjamente de punere accidentală la pământ, VVM 310 trebuie echipată cu unul separat.
- Pentru schema electrică a modulului de interior, vezi secțiunea „Schema circuitului electric”.
- Cablurile de comunicații și senzori la conexiunile externe nu trebuie pozate aproape de cablurile de înaltă tensiune.
- Secțiunea minimă a cablurilor de comunicații și senzori la conexiunile externe trebuie să fie de 0,5 mm² până la 50, spre exemplu EKKX sau LiYY ori echivalentul.
- La trasarea cablurilor prin VVM 310, trebuie utilizate manșoane de trecere a cablurilor UB1 și UB2 (marcate în imagine). În UB1 și UB2, cablurile sunt inserate prin modulul de interior din spate spre față.



NOTA

Comutatorul (SF1) nu trebuie mutat la „I” sau „Δ” până când cazanul nu a fost umplut cu apă, iar sistemul radiatorului aerisit. În caz contrar, limitatorul de temperatură, termostatul și încălzitorul electric imersat pot fi deteriorate.



NOTA

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, doar NIBE, reprezentantul său de service sau o altă astfel de persoană autorizată îl pot înlocui, pentru a preveni orice pericol sau daune.




NOTA

Instalația și service-ul electric trebuie realizate sub supervizarea unui electrician calificat. Întrerupeți curentul de la disjunctoare înainte de a realiza orice activitate de service. Instalarea și cablajul electric trebuie realizate în conformitate cu prevederile în vigoare.



Precauție

Dacă VVM 310 trebuie să funcționeze cu o secțiune de exterior mai veche, versiunea de program din secțiunea de exterior trebuie să fie 55 sau mai recentă. Consultați tabelul din secțiunea Compatibil cu NIBE pompe de căldură aer/apă la pagina 18.



DISJUNCTOR MINIATURAL


Modulul de interior și o proporție mare a componentelor sale interne sunt activate intern de un disjunctur în miniatură (FC1).

LIMITATOR DE TEMPERATURĂ

Limitatorul de temperatură (FQ10) întrerupe alimentarea cu electricitate la încălzirea auxiliară dacă temperatura crește între 90 și 100 °C și este resetat manual.

Resetare

La limitatorul de temperatură (FQ10) se poate ajunge prin spatele capacului frontal. Resetați limitatorul de temperatură prin apăsarea butonului (FQ10-S2) utilizând o șurubelniță mică. Apăsați ușor butonul, max. 15 N (aprox. 1,5 kg).



ACCESIBILITATE, CONEXIUNI ELECTRICE


Capacul din plastic al cutiilor electrice se deschide utilizând o șurubelniță.



NOTA


Capacul pentru cardul de introducere se deschide fără a utiliza o unealtă.

Îndepărtarea capacului, circuit imprimat intrare



1. Împingeți dispozitivul de prindere în jos.
2. Înclinați capacul în afară și îndepărtați-l.

Îndepărtarea capacului, circuit imprimat încălzitor electric imersat




1. Introduceți șurubelnița (A) trageți cu atenție dispozitivul de prindere în jos (B).
2. Înclinați capacul în afară și îndepărtați-l.

Îndepărtarea capacului, placa de bază



Precautie


Pentru a îndepărta capacul pentru placa de bază, mai întâi trebuie scos capacul circuitului imprimat de intrare.



1. Introduceți șurubelnița (A) trageți cu atenție dispozitivul de prindere în jos (B).
2. Înclinați capacul în afară și îndepărtați-l.

BLOCARE CABLU

Utilizați o unealtă adecvată pentru eliberarea/blocarea cablurilor în blocul de conexiuni al modulului interior.



Conexiuni



NOTA


Pentru a evita interferențele, cablurile neecranate de comunicație și/sau ale senzorilor externi nu trebuie pozate la o distanță mai mică de 20 cm față de cablurile de înaltă tensiune.

CONEXIUNE DE ALIMENTARE

VVM 310 trebuie instalat cu opțiune de deconectare pe cablul de alimentare. Secțiunea minimă a cablului trebuie dimensionată în conformitate cu regimul nominal al siguranței utilizate. Cablul livrat (cu lungimea de aprox. 2 m) pentru alimentare cu electricitate este conectat la blocul de conexiuni X1 pe cardul încălzitorului electric imersat (AA1). Toate instalările trebuie realizate în conformitate cu normele și directivele în vigoare. Cablul de legătură poate fi găsit pe spatele VVM 310.

Racord

3x400V




CONTROLUL TARIFELOR

Dacă tensiunea la încălzitorul electric imersat dispare o anumită perioadă, trebuie să existe un blocaj și prin intrarea-AU, consultați „Opțiuni de conectare-Seleție posibilă pentru intrările AU”.

SENZOR DE TEMPERATURĂ, TUR EXTERN

Dacă trebuie utilizat senzorul de temperatură, turul extern (BT25), conectați-l la blocul de conexiuni X6:5 și X6:6 de pe cardul de introducere (AA3). Utilizați un cablu cu 2 fire, cu o secțiune a cablului de cel puțin 0,5 mm².



CONECTAREA TENSIUNII EXTERNE DE ALIMENTARE PENTRU SISTEMUL DE CONTROL



NOTA

Se aplică doar conexiunii de alimentare de 3x400V.




NOTA

Marcați toate cutiile de conexiuni cu avertismente privind tensiunea externă.


Dacă doriți să conectați o tensiune de alimentare externă pentru sistemul de control la VVM 310 pe circuitul imprimat al încălzitorului electric imersat (AA1) conectorul marginal la AA1:X2 trebuie mutat la AA1:X9 (conform ilustrației).

Tensiunea de alimentare (1x230V ~ 50Hz) este conectată la AA1:X11 (conform ilustrației).



1 x 230 V+N+PE tensiune de alimentare

CONECTAREA SENZORILOR




Senzor exterior

Instalați senzorul pentru temperatura exterioară (BT1) la umbră, pe un perete îndreptat către nord sau nord-vest, astfel încât să nu fie afectat, de exemplu, de soarele de dimineață.

Conectați senzorul la blocul de conexiuni X6:1 și X6:2 de pe placa de intrare (AA3).

Dacă este utilizat un canal de cablu, acesta trebuie etanșat pentru a preveni condensarea în capsula senzorului.



Senzor de cameră

VVM 310 este dotată cu un senzor de cameră inclus (BT50). Senzorul de cameră are o serie de funcții:


1. Arată temperatura ambientală curentă pe afișajul VVM 310.
2. Opțiune de modificare a temperaturii ambientale în °C.
3. Oferă opțiunea de reglare fină a temperaturii ambientale.

Instalați senzorul într-o poziție neutră unde este necesară stabilirea temperaturii. Un loc adecvat este pe un perete interior liber într-o sală, la aprox. 1,5 m deasupra pardoselii. Este important ca senzorul să nu fie obstrucționat să măsoare temperatura corectă a camerei, prin plasarea sa, spre exemplu, într-o nișă, între rafturi, în spatele unei perdele, deasupra sau aproape de o sursă de căldură, în curentul format de o ușă exterioară sau în lumina directă a soarelui. Termostatele radiatoarelor închise pot, de asemenea, cauza probleme.

Modulul interior funcționează fără senzor, dar dacă se dorește citirea temperaturii interioare a locuinței pe afișajul VVM 310, trebuie instalat senzorul. Conectați senzorul de cameră la X6:3 și X6:4 pe circuitul imprimat de intrare (AA3).

Dacă senzorul trebuie să aibă funcție de control, este activată în meniul 1.9.4.

Dacă senzorul de cameră este utilizat într-o încăpere cu încălzire prin pardoseală, acesta trebuie să aibă doar o funcție informativă, nu de control al temperaturii ambientale.




Precauție

Modificările de temperatură din încăpere se produc în timp. Spre exemplu, perioadele scurte de timp în combinație cu încălzirea prin pardoseală nu vor duce la o diferență sesizabilă în temperatura ambientală.


COMUNICARE

Dacă VVM 310 trebuie conectat la pompa de căldură, este conectat la blocurile de conexiuni X4:13, X4:14 și X4:15 de pe placa de intrare (AA3).




VVM 310 și F2040 / NIBE SPLIT HBS 05

VVM 310




VVM 310 și F2120

VVM 310



Setări



AUXILIAR ELECTRIC - PUTERE MAXIMĂ

Puterea încălzitorului electric imersat este împărțită în 9 trepte, conform tabelului.

Încălzitorul electric imersat poate fi setat până la maximum 12 kW. Setarea la livrare este de 8 kW.

Setarea puterii maxime a auxiliarului electric se realizează în meniul 5.1.12.

Trepte de putere ale încălzitorului electric imersat

Auxiliar electric (kW)	Max (A) L1	Max (A) L2	Max (A) L3
0	0,0	0,0	0,0
1,33	5,8	0,0	0,0
2,67	11,16	0,0	0,0
4	5,8	11,6	0,0
5,33	11,6	11,6	0,0
6,66	11,6	11,6	5,8
8	11,6	11,6	11,6
9,33	11,6	17,4	11,6
10,66	11,6	17,4	17,4
12	17,4	17,4	17,4

Tabelul prezintă curentul pe fază max. pentru treapta electrică relevantă pentru modulul interior.

Dacă sunt conectați senzorii de curent, modulul interior monitorizează curentul pe fază.



NOTA

Dacă senzorii de curent nu sunt conectați, modulul de interior efectuează un calcul pentru a determina cât de puternici vor fi curenții, dacă treptele de energie aferentă sunt adăugate. În cazul în care curenții sunt mai puternici decât mărimea setată a siguranței, treapta de putere nu poate interveni. Consultați capitolul Monitor de sarcină la pagina 27.

MOD DE URGENȚĂ


Când modulul interior este setat la modul de urgență (SF1 este setat la Δ), sunt activate doar funcțiile strict necesare.

- Nu este produsă apă caldă.
- Monitorul de sarcină nu este conectat.
- Temperatura fixă pe conducta de alimentare, consultați secțiunea Termostat în mod de urgență.

Puterea în mod de urgență

Puterea încălzitorului electric imersat în modul de urgență este setată cu comutatorul de fază (SF1) de pe circuitul imprimat al încălzitorului electric imersat (AA1) conform tabelului de mai jos. Setarea din fabrică este de 8 kW.


kW	1	2	3	4	5	6
1,33	pornit	oprit	oprit	oprit	oprit	oprit
2,67	oprit	pornit	oprit	oprit	oprit	oprit
4	pornit	oprit	oprit	pornit	oprit	oprit
5,33	oprit	pornit	oprit	pornit	oprit	oprit
6,66	pornit	oprit	oprit	pornit	oprit	pornit
8	oprit	pornit	oprit	pornit	oprit	pornit
9,33	pornit	pornit	oprit	pornit	oprit	pornit
10,66	pornit	pornit	pornit	pornit	oprit	pornit
12	pornit	pornit	pornit	pornit	pornit	pornit



Imaginea prezintă comutatorul de fază (AA1-SF1) în setarea din fabrică, adică 8 kW.

Termostat în mod de urgență

Temperatura de alimentare este setată în modul de urgență utilizând un termostat (FQ10-BT30). Aceasta poate fi setată fie la 35 (presetată, de ex., încălzire prin pardoseală) sau la 45 °C (de ex. radiatoare).



Conexiuni opționale

MONITOR DE SARCINĂ

Monitor de sarcină integrat

VVM 310 este dotată cu un monitor de sarcină integrat simplu, care limitează treptele electrice pentru încălzirea electrică auxiliară calculând dacă treptele electrice viitoare pot fi conectate la faza corespunzătoare fără a se depăși mărimea siguranței principale specificate. În cazul în care curentul ar depăși mărimea siguranței principale specificate, treapta electrică nu este permisă. Mărimea siguranței principale a locației este specificată în meniul 5.1.12.

Monitor de sarcină cu senzor de curent

Când în locație sunt conectate mai multe dispozitive electrice în același timp cu funcționarea încălzirii electrice auxiliare, există riscul declanșării siguranței principale a locației. VVM 310 are un monitor de sarcină care, cu ajutorul senzorilor de curent, controlează treptele electrice pentru încălzirea electrică auxiliară prin redistribuirea puterii între diferite faze sau decuplarea încălzirii electrice auxiliare în eventualitatea unei suprasarcini într-o fază. Reconectarea are loc atunci când se reduce alt consum de curent.



Precauție

Activați detectarea fazei în meniul 5.1.12 pentru funcționalitate completă, dacă sunt instalați senzorii de curent.

Conectarea senzorilor de curent




NOTA

Dacă pompa de căldură aer/apă instalată este comandată prin frecvență, va fi limitată atunci când toate treptele de putere sunt dezactivate.

Pe fiecare conductor de fază de intrare trebuie instalat un senzor de curent în cutia de distribuție, pentru a măsura curentul. Cutia de distribuție este un punct de instalare corespunzător.

Conectați senzorii de curent la un cablu multifilar, într-o cutie adiacentă cutiei de distribuție. Cablul multifilar dintre cutie și VVM 310 trebuie să aibă o secțiune a cablului de cel puțin 0,5 mm².


Conectați cablul la panoul de intrare (AA3) pe blocul de conexiuni -X4:1-4 unde X4:1 este blocul de conexiuni comun pentru cei trei senzori de curent.



Dacă pompa de căldură este comandată prin frecvență, va fi limitată atunci când toate treptele de putere sunt dezactivate.

NIBE UPLINK


Conectați cablul de rețea (drept, Cat.5e UTP) cu contact-RJ45 (tată) la contactul RJ45 (mamă) din partea din spate a unității de interior.



OPȚIUNI PENTRU CONEXIUNI EXTERNE (AUX)

VVM 310 are intrări și ieșiri auxiliare controlate prin software pentru conectarea funcției de comutare externă (contactul trebuie să fie liber de potențial) sau senzor.

Mergeți la meniul 5.4 „intrare/ieșire soft” de pe afișaj, pentru a selecta la care conexiune auxiliară se conectează fiecare funcție.



Pentru unele funcții, pot fi necesare unele accesorii.




SFAT

Unele dintre următoarele funcții pot fi, de asemenea, aerisitorul automat din meniu.

Intrările selectabile

Intrările selectabile pe panoul de introducere (AA3) pentru aceste funcții sunt:

AUX1	AA3-X6:9-10
AUX2	AA3-X6:11-12
AUX3	AA3-X6:13-14
AUX4	AA3-X6:15-16
AUX5	AA3-X6:17-18




Exemplul de mai sus utilizează intrările AUX1 (X6:9-10) și AUX2 (X6:11-12) de pe circuitul imprimat de intrare (AA3).

Ieșirea selectabilă

Ieșirea selectabilă este AA3-X7.

Ieșirea este un releu de comutare liber de potențial.



Imaginea arată releul în poziția alarmă.

Când comutatorul (SF1) este în poziția „” sau „” releul este în poziția de alarmă.



Precauție

Ieșirile releului pot avea o sarcină maximă de 2 A la sarcină rezistivă (230V AC).



SFAT

Accesorul AXC este necesar dacă mai mult de o funcție trebuie conectată la ieșirea AUX.

Selecția posibilă pentru intrările AUX

Senzor de temperatură

Senzorul de temperatură poate fi conectat la VVM 310.

Opțiunile disponibile sunt:

- răcire/încălzire/apă caldă, determină când este momentul să se comute între modurile răcire, încălzire și apă caldă (se poate selecta când pompa de căldură cu aer/apă poate produce răcire)
- senzor de temperatură de alimentare pentru răcire (BT64) (utilizat atunci când a fost activat „sistemul de răcire activă cu 4 țevi” în modulul exterior AA3-X7)

Alarmă

Opțiunile disponibile sunt:

- alarmă de la unitățile externe. Alarma este conectată la comandă, ceea ce înseamnă că defecțiunea este prezentată ca mesaj de informare pe afișaj. Semnal liber de potențial de tipul NO sau NC.
- monitor șemineu. (Un termostat care este conectat la coș. Atunci când presiunea negativă este prea scăzută, iar termostatul este conectat, ventilatoarele din ERS (NC) sunt închise.
- comutatorul de presiune pentru sistemul de climatizare (NC).

Activarea externă a funcțiilor

O funcție de comutare externă poate fi conectată la VVM 310 pentru activarea a diferite funcții. Funcția este activată în perioada în care comutatorul este închis.

Posibile funcții care pot fi activate:

- mod confort apă caldă „lux temporar”
- mod confort apă caldă „economic”
- „ajustare exterioară”

Când comutatorul este închis, temperatura se modifică în °C (în cazul în care senzorul de cameră este conectat și activat). Dacă nu este conectat sau nu este activat un senzor de cameră, schimbarea dorită a „temperatură” (decalaj curbă de încălzire) este setat cu numărul de trepte selectat. Valoarea este ajustabilă între - 10 și +10. Ajustarea externă a sistemelor de climatizare 2 la 8 necesită accesorii.

– sistem de climatizare 1 la 8

Valoarea pentru modificare este setată în meniul 1.9.2, „ajustare exterioară”.

- SG ready



Precautie

Această funcție poate fi utilizată doar în rețelele care suportă standardul „SG Ready”. „SG Ready” necesită două intrări AUX.

„SG Ready” este o formă inteligentă de control al tarifului, în cazul în care furnizorul dvs. de electricitate poate afecta temperaturile interioare, ale apei calde și/sau ale piscinei (dacă este cazul) sau poate bloca pur și simplu încălzirea auxiliară și/sau compresorul din pompa de căldură la anumite ore din timpul zilei (poate fi selectată în meniul 4.1.5 după ce este activată funcția). Activați funcția prin conectarea funcțiilor de comutare libere de potențial la două intrări selectate în meniul 5.4 (SG Ready A și SG Ready B).

Un comutator închis sau deschis înseamnă una din următoarele situații:

– Blocare (A: Închis, B: Deschis)

„SG Ready” este activă. Compresorul din pompa de căldură și încălzirea auxiliară sunt blocate.

– Modul normal (A: Deschis, B: Deschis)

„SG Ready” nu este activă. Fără efect asupra sistemului.

– Mod preț scăzut (A: Deschis, B: Închis)

„SG Ready” este activ. Sistemul se concentrează asupra economisirii costurilor și poate exploata, spre exemplu, un tarif scăzut de la furnizorul de electricitate sau supracapacitatea de la oricare dintre sursele proprii de energie (efectul asupra sistemului poate fi ajustat în meniul 4.1.5).

– Mod supracapacitate (A: Închis, B: Închis)

„SG Ready” este activă. Sistemului i se permite să funcționeze la întreaga capacitate la supracapacitate (preț foarte scăzut) cu furnizorul de electricitate (efectul asupra sistemului este setabil în meniul 4.1.5).

(A = SG Ready A și B = SG Ready B)

- +Adjust

Utilizând +Adjust, instalația comunică cu centrul de control al încălzirii prin pardoseală* și reglează curba de încălzire, precum și temperatura de alimentare calculată potrivit reconectării sistemului de încălzire prin pardoseală.

Activați sistemul de climatizare pe care doriți ca +Adjust să afecteze prin evidențierea funcției și apăsarea butonului OK.

*Suport pentru +Adjust solicitat



Precautie

Acest accesoriu poate solicita o actualizare de software în VVM 310dvs. Versiunea poate fi verificată în meniul „Service info” 3.1. Vizitați nibeuplink.com și faceți clic pe fila „Software” pentru a descărca ultima versiune de software pentru instalația dvs.



Precautie

În sisteme atât cu radiatoare, cât și cu încălzire prin pardoseală, NIBE ECS 40/41 trebuie utilizat pentru funcționare optimă.

Blocarea externă a funcțiilor

O funcție de comutare externă poate fi conectată la VVM 310 pentru blocarea a diferite funcții. Comutatorul trebuie să fie liber de potențial și un comutator închis va determina blocarea.



NOTA

Blocarea implică un risc de îngheț.

Funcții care pot fi blocate:

- apă caldă (producție apă caldă). Orice circulație a apei calde (HWC) rămâne în funcționare.
- încălzire (blocarea necesarului de încălzire)
- răcire (solicitare blocare răcire)
- căldura auxiliară controlată în trepte
- compresor în pompa de căldură EB101
- blocare tarif (încălzirea auxiliară, compresorul, încălzirea, răcirea și apa caldă sunt deconectate)

Selecții posibile pentru ieșirile AUX



Precautie

Ieșirile releului pot avea o sarcină maximă de 2 A la sarcină rezistivă (230V AC).



SFAT

Accesorii AXC este necesar dacă mai mult de o funcție trebuie conectată la ieșirea AUX.

Indicații

- alarmă
- alarmă obișnuită
- indicație mod răcire (se aplică numai dacă sunt disponibile accesoriile de răcire)
- vacanță
- mod absență pentru „casă inteligentă” (completare a funcțiilor din meniul 4.1.7)

Control


- pompă de circulație pentru circulația apei calde
- controlul răcirii active într-un sistem cu 4 țevi
- pompă agent termic externă
- controlul încălzirii auxiliare în circuitul de încărcare



NOTA

Caseta de distribuție aferentă trebuie marcată cu un avertisment despre tensiunea externă.

Pompa de circulație externă este conectată la ieșirea AUX, conform ilustrației de mai jos.



Răcire activă integrată în sistem cu 4 țevi

Răcirea activă integrată în sistem cu 4 țevi cu pompă de căldură aer/apă este activată prin ieșirea soft.

Răcirea activă este produsă de compresorul pompei de căldură aer/apă.

Atunci când s-a selectat răcirea în sistem cu 4 țevi ca ieșire soft, grupul meniului 1.9.5 este afișat și trebuie activată „răcirea” pentru pompa de căldură aer/apă din meniul 5.11.X.1, sau de la un comutator DIP switch de pe pompa de căldură aer/apă, pentru a determina faptul că trebuie să meargă pe răcire.

Operarea modului de răcire este activată de senzorul de temperatură exterioară (BT1) și orice senzor de cameră (BT50), unitate cameră sau senzor de cameră separat pentru răcire (BT74) (dacă două camere diferite trebuie încălzite sau răcite în același timp, de exemplu). Atunci când este solicitată răcirea, valva de inversare a răcirii (EQ1-QN12) și pompa de circulație a răcirii (EQ1-GP12) din modulul de interior (VVM) sunt activate.

Producerea răcirii este reglată conform senzorului de răcire (BT64) și o valoare de referință a răcirii care este determinată de curba de răcire selectată. Grad-minutele de răcire sunt calculate pe baza valorii de la senzorul de temperatură exterioară (BT64) pentru răcire și a valorii de referință a răcirii.

Dacă accesoriul de „răcire activă cu 4 țevi” a fost activat, funcția este anulată. Astfel, răcirea este operată, apoi, de la accesoriu.

Accesorii de conectare

Instrucțiunile pentru accesoriile de conectare sunt furnizate în manualul care însoțește accesoriul. Consultați pagina 62 pentru lista accesoriilor ce pot fi utilizate cu VVM 310.

Conectarea în vederea comunicării cu cele mai comune accesorii este indicată aici.

ACCESORII CU PLACA ELECTRONICĂ AA5


Accesoriile cu placa electronică AA5 sunt conectate la blocul de conexiuni al modului interior X4:13-15 pe circuitul imprimat de intrare AA3.

Dacă unele accesorii urmează a fi conectate sau sunt deja instalate, trebuie respectate următoarele instrucțiuni.

Primul circuit de accesorii trebuie conectat direct la blocul de conexiuni al modului interior AA3-X4. Următoarele circuite trebuie conectate la circuitul anterior, în serie.

Utilizați cablu tip LiYY, EKKX sau similar.


Consultați manualul accesoriului pentru instrucțiuni suplimentare.



ACCESORII CU PLACA ELECTRONICĂ AA9

Conectați placa electronică AA9 în Modbus 40/ SMS 40/ RMU 40 la blocul de conexiuni al modului interior X4:9-12 pe circuitul imprimat de intrare AA3. Utilizați cablu tip LiYY, EKKX sau echivalent.

Consultați manualul accesoriului pentru instrucțiuni suplimentare.



6 Punere în funcțiune și reglare

Pregătiri

1. Verificați dacă întrerupătorul (SF1) este în poziția „”.
2. Verificați dacă robinetul de golire este complet închis, iar limitatorul de temperatură (FQ10) nu este activat.
3. Pompele de căldură aer/apă NIBE compatibile trebuie echipate cu un panou de comandă care are versiunea de software indicată la pagina 18 ca minimum. Versiunea panoului de comandă este afișată pe afișajul pompei de căldură la pornire.

Umplere și ventilare

UMPLEREA SERPENTINEI DE APĂ CALDĂ


1. Deschideți un robinet de apă caldă din casă.
2. Deschideți robinetul de izolare montat extern. Acest robinet trebuie deschis complet în timpul operațiilor.
3. Când apa iese de la robinetul de apă caldă, serpentina de apă caldă este plină, iar robinetul poate fi închis.

UMPLEREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

1. Deschideți aerisitorul automat (QM20).
2. Deschideți robinetul de umplere montat extern. Secțiunea cazanului și restul sistemului de climatizare sunt umplute cu apă.
3. Când apa care iese din aerisitorul automat (QM20) nu este amestecată cu aer, închideți aerisitoarele. După un timp, presiunea crește pe manometrul montat extern. Când s-a atins presiunea de deschidere pentru supapa de siguranță montată extern, începe să fie eliberată apă. Închideți robinetul de umplere.
4. Deschideți supapa montată extern până când presiunea în VVM 310 scade până la intervalul de lucru normal (aprox. 1 bari) și verificați să nu existe aer în sistem prin rotirea aerisitoarelor automate (QM20).

VENTILAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

1. Deconectați alimentarea electrică pentru VVM 310.
2. Ventilați VVM 310 prin aerisitoare automate (QM20) și alte sisteme de climatizare prin aerisitoare automate relevante.
3. Continuați să completați cu lichid până când tot aerul a fost eliminat iar presiunea este cea corectă.



DRENAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

Consultați, de asemenea, secțiunea „Drenarea sistemului de climatizare”.

Pornire și inspecție

GHID DE PORNIRE



NOTA

În sistemul de climatizare trebuie să fie apă înainte de a seta comutatorul la „I”.

1. Setati comutatorul (SF1) de pe VVM 310 în poziția „I”.
2. Urmăți instrucțiunile din ghidul de pornire de pe afișaj. Dacă ghidul nu rulează când porniți VVM 310, porniți-l manual din meniul 5.7.



SFAT

Consultați secțiunea „Comandă – Introducere” pentru o introducere mai detaliată în sistemul de comandă al instalației (funcționare, meniuri etc.).

Punere în funcțiune

Prima dată când este pornită instalația, este inițiat și un ghid de pornire. Instrucțiunile din ghidul de pornire precizează ceea ce trebuie realizat la prima pornire, împreună cu o trecere prin setările de bază ale instalației.

Ghidul de pornire asigură faptul că pornirea este realizată corect și că aceasta nu poate fi ocolită, din acest motiv.

În timpul ghidului de pornire, vanele de deviație și cele de derivație sunt acționate înainte și înapoi pentru a ajuta la aerisirea VVM 310.



Precautie


Atât timp cât ghidul de pornire este activ, nici o funcție a VVM 310 nu va porni automat.

Ghidul de pornire va apărea la fiecare repornire a VVM 310, până când este deselectat de la ultima pagină.

Operarea în ghidul de pornire

A. Pagina

B. Nume și număr meniu



C. Opțiune / setare

A. Pagina

Puteți vedea aici cât de departe ați ajuns în ghidul de pornire.

Derulați paginile ghidului de pornire după cum urmează:

1. Rotiți butonul de comandă până când este marcată una dintre săgețile din colțul din stânga sus (la numărul paginii).
2. Apăsăți butonul OK pentru sări între paginile ghidului de pornire.

B. Nume și număr meniu

Aici, puteți vedea pe ce meniu din sistemul de comandă se bazează această pagină din ghidul de pornire. Cifrele din paranteze se referă la numărul meniului din sistemul de control.

Dacă doriți să citiți mai multe despre meniurile afectate, fie consultați meniul ajutor, fie citiți manualul utilizatorului.

C. Opțiune / setare

Faceți aici setările pentru sistem.

PUNERE ÎN FUNCȚIUNE FĂRĂ POMPA DE CĂLDURĂ

Modulul interior poate fi utilizat fără pompa de căldură, numai ca un cazan electric, pentru a produce căldură și apă caldă, de exemplu, înainte de instalarea pompei de căldură.

Racordați conducta pentru conectare intrare de la pompa de căldură (XL8) cu conducta ieșire spre pompa de căldură (XL9).

Intrați în meniul 5.2.2 Setările sistemului și dezactivați pompa de căldură.



NOTA

Selectați modul de funcționare automat sau manual când modulul interior trebuie utilizat, din nou, cu pompa de încălzire.

POSTAJUSTARE, VENTILARE


Aerul este eliberat inițial din apa caldă și poate fi necesară ventilarea. Dacă se aud sunete gălgâite din sistemul de climatizare, întregul sistem va avea nevoie de aerisire suplimentară. Ventilați instalația prin aerisitoarele automate (QM20). În timpul aerisirii, VVM 310 trebuie să fie închis.

VITEZA POMPEI

Ambele pompe de circulație din VVM 310 sunt cu frecvență controlată și se setează singure pe baza cerințelor privind comanda și încălzirea externă.


Presiune disponibilă, pompă de circulație, GP1

Presiune disponibilă
(kPa)



Presiune disponibilă, pompă de încărcare, GP12

Presiune disponibilă
(kPa)




Setarea curbei de încălzire

Puteți vizualiza aici curba de încălzire pentru casa dvs., în meniul **Curbă, încălzire**. Sarcina curbei este aceea de a asigura o temperatură interioară constantă, indiferent de temperatura exterioară și, astfel, funcționarea eficientă din punct de vedere energetic. Din această curbă de încălzire, VVM 310 determină temperatura apei la sistemul de încălzire (temperatura de alimentare) și, prin urmare, temperatura interioară.

COEFICIENTUL CURBEI

Panta curbei de încălzire indică cu câte grade trebuie crescută/scăzută temperatura de alimentare când scade/crește temperatura exterioară. O pantă mai abruptă înseamnă o temperatură de alimentare mai ridicată la o anumită temperatură exterioară.




Panta optimă depinde de condițiile climatice locale, dacă locuința are radiatoare, ventiloconvectoare sau încălzire prin pardoseală și de cât de bine izolată este locuința.

Curba de încălzire este setată la montarea instalației de încălzire, dar este posibil să necesite ajustări ulterioare. În mod normal, curba nu va avea nevoie de o ajustare suplimentară.


DECALAJ CURBĂ

O decalare a curbei de încălzire înseamnă că temperatura de alimentare se modifică pentru toate temperaturile exterioare, de exemplu, o decalare a curbei de +2 trepte crește temperatura de alimentare cu 5 °CC pentru toate temperaturile exterioare.



TEMPERATURA PE TUR - VALORI MAXIME ȘI MINIME

Deoarece temperatura pe tur nu poate fi calculată mai mare decât valoarea maximă setată sau mai mică decât valoarea minimă setată, curba de încălzire se nivelează la aceste temperaturi.




Precauție

Cu sistemele de încălzire prin pardoseală, temperatura maximă de alimentare este, în mod normal, setată între 35 și 45 °C.

Verificați temperatura maximă pentru pardoseala dvs. cu furnizorul.

REGLAREA CURBEI



1. Selectați sistemul de climatizare (dacă sunt mai multe) pentru care urmează să fie modificată curba.
2. Selectați Panta curbei și decalajul curbei.



Precautie

Dacă trebuie să ajustați „temp. tur min.” și/sau „temperatură maximă tur”, faceți aceasta în alte meniuri.

Setări pentru „temp. tur min.” în meniul 1.9.3.

Setări pentru „temperatură maximă tur” în meniul 5.1.2.



Precautie

Curba 0 înseamnă că **curbă proprie** este utilizat.

Setările pentru **curbă proprie** se efectuează în meniul 1.9.7.

PENTRU A CITI O CURBĂ DE ÎNCĂLZIRE

1. Rotiți butonul de comandă astfel încât să fie marcat inelul de pe axul cu temperatura exterioară.
2. Apăsați butonul OK.
3. Urmați linia gri până la curbă și spre stânga, pentru a citi valoarea temperaturii de alimentare la temperatura exterioară selectată.
4. Acum puteți selecta pentru a efectua citiri ale diferitelor temperaturi exterioare prin rotirea butonului de comandă spre dreapta sau stânga, și pentru a citi temperatura corespunzătoare a debitului.
5. Apăsați butonul OK sau Back (Înapoi) pentru a ieși din modul citire.

Răcire în sistem cu 2 conducte

VVM 310 conține o funcție încorporată pentru operarea răcirii într-un sistem cu 2 țevi până la 17 °C, setări din fabrică 18 °C. Aceasta necesită efectuarea răcirii de către modulul de exterior. (Consultați Manualul de instalare al pompei de căldură aer/apă). Dacă modulul exterior poate efectua răcirea, meniurile de răcire sunt activate pe afișajul modulului de interior (VVM).

Pentru ca modul de operare „răcire” să fie permis, temperatura medie trebuie să se situeze peste valoarea de referință pentru „pornire răcire” din meniul 4.9.2

Setările de răcire ale sistemului de climatizare sunt reglate în meniul modulului de interior, meniul 1.

Setare circulație apă caldă

timp de funcționare

Gamă de setare: 1 – 60 min

Setare din fabrică: 60 min

timp de întrerupere

Gamă de setare: 0 – 60 min

Setare din fabrică: 0 min

Setați aici circulația apei calde pentru până la trei perioade pe zi. În perioadele setate, pompa de circulație pentru apă caldă va funcționa conform setărilor de mai sus.

„timp de funcționare” decide cât timp trebuie să funcționeze pompa de circulație pentru apă caldă în fiecare etapă de operare.

„timp de întrerupere” decide cât timp trebuie să staționeze pompa de circulație pentru apă caldă între etapele de operare.



NOTA

Circulația apei calde este activată în meniul 5.4 „intrări și ieșiri soft”.

Piscina

PISCINĂ (ESTE NECESAR ACCESORIUL)

temp. pornire

Interval de setare: 5,080,0 – °C

Setare din fabrică: 22,0 °C

temp. de oprire

Interval de setare: 5,080,0 – °C

Setare din fabrică: 24,0 °C

Selectați dacă urmează să fie activat controlul piscinei și între ce temperaturi trebuie să aibă loc încălzirea piscinei (temperatura de pornire și cea de oprire).

Când temperatura piscinei scade sub temperatura de pornire setată și nu există cerință pentru apă caldă sau încălzire, VVM 310 pornește încălzirea piscinei.

Deselectați „activată” pentru a deconecta încălzirea piscinei.



Precautie

Temperatura de pornire nu poate fi setată la o valoare mai mare decât temperatura de oprire.

SG Ready

Această funcție poate fi utilizată doar în rețelele care suportă standardul „SG Ready”.

Faceți aici setările pentru funcția „SG Ready”.

Modul preț scăzut înseamnă că furnizorul de electricitate are un tarif scăzut și că sistemul utilizează acest lucru pentru a reduce costurile.

Modul peste capacitate înseamnă că furnizorul de electricitate a stabilit un tarif foarte scăzut și că sistemul utilizează acest lucru pentru a reduce costurile cât mai mult posibil.

temperatura camerei afect.

Setați aici dacă temperatura ambientală trebuie să fie afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, decalajul paralel al temperaturii de interior este crescut cu „+1”. Dacă este instalat și activat un senzor de cameră, temperatura dorită a camerei este crescută cu 1 °C.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, decalajul paralel pentru temperatura de interior crește cu „+2”. Dacă este instalat și activat un senzor de cameră, temperatura dorită a camerei este crescută cu 2 °C.

apă caldă afect.

Setați aici dacă temperatura apei calde trebuie să fie afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, temperatura de oprire a apei calde este setată cât mai ridicată posibil doar la funcționarea compresorului (încălzitorul electric imersat nu este permis).

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, apa caldă este setată la „activare lux temp.” (încălzitorul electric imersat este permis).

răcire afect. (accesoriu necesar)

Setați aici dacă temperatura ambientală în timpul funcționării răcirii trebuie să fie afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready” și funcționare răcire, temperatura interioară nu este afectată.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready” și operarea răcirii, decalajul paralel pentru temperatura de interior crește cu „-1”. Dacă este instalat și activat un senzor de cameră, temperatura dorită a camerei este crescută cu 1 °C.

temperatură piscină afect. (este necesar accesoriul)

Setați aici dacă temperatura piscinei trebuie să fie afectată sau nu la activarea „SG Ready”.

Cu modul preț scăzut al „SG Ready”, temperatura dorită a piscinei (temperatura de pornire și oprire) crește cu 1 °C.

Cu modul supracapacitate al „SG Ready”, temperatura dorită a piscinei (temperatura de pornire și oprire) crește cu 2 °C.




NOTA

Funcția trebuie conectată la două intrări AUX și activată în meniul 5.4.

7 Comandă – Introducere

Unitate de afișare



A AFIȘAJ

Pe afișaj sunt prezentate instrucțiuni, setări și informații operaționale. Puteți naviga ușor între diferitele meniuri și opțiuni pentru a seta confortul sau pentru a obține informațiile de care aveți nevoie.

B LAMPA DE STARE

Lampa de stare indică starea modulului de interior. Aceasta:

- luminează verde în timpul funcționării normale.
- luminează în culoarea galbenă în modul de urgență.
- luminează roșu în eventualitatea declanșării unei alarme.

C BUTONUL OK

Butonul OK este utilizat pentru:

- a confirma selecțiile sub-meniurilor/opțiunilor/valorilor de setare/paginilor din ghidul de pornire.

D BUTON BACK (ÎNAPOI)

Butonul Back (înapoi) este utilizat pentru:

- a reveni la meniul anterior.
- a modifica o setare care nu a fost confirmată.

E BUTON DE COMANDĂ

Butonul de comandă poate fi rotit la stânga sau la dreapta. Puteți:

- derula meniurile și printre opțiuni,
- crește și scădea valorile.
- modifica pagina în instrucțiunile cu pagini multiple (spre exemplu text de ajutor și informații service).

F COMUTATOR (SF1)

Comutatorul are trei poziții:

- Pornit (I)
- În așteptare (P)
- Mod de urgență (Δ)

Modul de urgență trebuie utilizat doar în eventualitatea unui defect la modulul de interior. În acest mod, compresorul este deconectat și se activează încălzitorul electric imersat. Afișajul modulului de interior nu este luminat iar lampa de stare luminează galben.

G PORT USB


Portul USB este ascuns în spatele simbolului din plastic pe care este trecut numele produsului.

Portul USB este utilizat pentru a actualiza software-ul.

Vizitați nibeuplink.com și faceți clic pe fila "Software" pentru a descărca ultima versiune de software pentru instalația dvs.

Sistem de meniuri

Când ușa modulului de interior este deschisă, cele patru meniuri principale ale sistemului de meniuri sunt prezentate pe afișaj, precum și anumite informații de bază.



MENIUL 1 – CLIMAT INTERIOR

Setare și programare orară a climatului interior. Consultați informațiile din meniul ajutor sau din manualul de utilizare.

MENIUL 2 - APĂ CALDĂ

Setare și programare orară a producției de apă caldă. Consultați informațiile din meniul ajutor sau din manualul de utilizare.

MENIUL 3 - INFORMAȚII

Afișarea temperaturii și a altor informații funcționale, și acces la jurnalul de alarme. Consultați informațiile din meniul ajutor sau din manualul de utilizare.

MENIUL 4 - SISTEMUL MEU

Setare oră, dată, limbă, afișaj, mod de funcționare etc. Consultați informațiile din meniul ajutor sau din manualul de utilizare.

MENIUL 5 - SERVICE

Setări avansate. Aceste setări nu sunt disponibile pentru utilizatorul final. Meniul devine vizibil atunci când butonul Back (înapoi) este apăsat timp de 7 secunde, când sunteți în meniul start. Vedeți pagina 45.

SIMBOLURI DE PE AFIȘAJ.

Următoarele simboluri pot să apară pe afișaj în timpul funcționării.

Simbol	Descriere
	Acest simbol apare lângă semnul de informații, dacă există informații în meniul 3.1 pe care trebuie să le observați.
	Aceste două simboluri indică dacă auxiliarul sau compresorul din modulul exterior sunt blocate în VVM 310. Acestea pot fi blocate, spre exemplu, în funcție de ce mod de funcționare este selectat în meniul 4.2, dacă blocarea este programată în meniul 4.9.5 sau dacă a avut loc o alarmă care le blochează. Blocarea compresorului. Blocarea încălzirii auxiliare.
	Acest simbol apare dacă este activat modul creștere periodică sau lux pentru apă caldă.
	Acest simbol indică dacă „setare vacanță” este activ în 4.7.
	Acest simbol indică dacă VVM 310 are contact cu NIBE Uplink.
	Acest simbol indică viteza reală a ventilatorului, dacă viteza s-a modificat din setarea normală. Accesoriu necesar.
	Simbolul este vizibil la instalațiile cu accesorii solare active.
	Acest simbol arată dacă încălzirea piscinei este activă. Accesoriu necesar.
	Acest simbol arată dacă răcirea este activă. Este necesară o pompă de căldură cu funcție de răcire.

FUNCȚIONARE

Pentru a muta cursorul, rotiți butonul de comandă la stânga sau la dreapta. Poziția marcată este albă și/sau are un tab evidențiat.



SELECTARE MENIU

Pentru a avansa în sistemul de meniuri, selectați un meniu principal prin marcarea sa urmată de apăsarea butonului OK. Se deschide atunci o nouă fereastră cu sub-meniuri.

Selectați unul dintre sub-meniuri prin marcarea acestuia urmată de apăsarea butonului OK.

SELECTARE OPȚIUNI



Într-un meniu de opțiuni, opțiunea curentă este selectată cu verde.



Pentru a selecta o altă opțiune:

1. Marcați opțiunea aplicabilă. Una dintre opțiuni este preselectată (alb).
2. Apăsați butonul OK pentru a confirma opțiunea selectată. Opțiunea este selectată cu verde.



SETAREA UNEI VALORI




Valori ce urmează a fi schimbate

Pentru a seta o valoare:

1. Marcați valoarea pe care doriți să o setați utilizând butonul de comandă. 01
2. Apăsați butonul OK. Fundalul valorii devine verde, ceea ce înseamnă că ați accesat modul de setare. 01
3. Rotiți butonul de comandă spre dreapta pentru a crește valoarea și spre stânga pentru a reduce valoarea. 04
4. Apăsați butonul OK pentru a confirma valoarea pe care ați selectat-o. Pentru a modifica și reveni la valoarea originală, apăsați butonul Back (înapoi). 04

UTILIZAȚI TASTATURA VIRTUALĂ



În unele meniuri în care poate fi necesară introducerea de texte, este disponibilă o tastatură virtuală.



În funcție de meniu, puteți obține accesul la diferite seturi de caractere pe care le puteți selecta utilizând butonul de comandă. Pentru a modifica tabelul de caractere, apăsați butonul Back (înapoi). Dacă un meniu are un singur set de caractere, tastatura este afișată direct.

După ce ați terminat de scris, marcați „OK” și apăsați butonul OK.

DERULAȚI PRINTRE FERESTRE.

Un meniu poate fi constituit din mai multe ferestre. Rotiți butonul de comandă pentru a derula printre ferestre.



Derulați printre ferestrele din ghidul de pornire.



Săgeți pentru derularea printre ferestre în ghidul de pornire

1. Rotiți butonul de comandă până când este marcată una dintre săgețile din colțul din stânga sus (la numărul paginii).
2. Apăsați butonul OK pentru sări pașii din ghidul de pornire.

MENIU AJUTOR

În multe meniuri există un simbol care indică faptul că este disponibil un ajutor suplimentar.

Pentru a accesa textul de ajutor:

1. Utilizați butonul de comandă pentru a selecta simbolul de ajutor.
2. Apăsați butonul OK.

Textul de ajutor constă în mai multe ferestre printre care le puteți derula utilizând butonul de comandă.

8 Control - Meniuri

Meniul 1 - CLIMAT INTERIOR

1 - CLIMAT INTERIOR	1.1 - temperatură	1.1.1 - încălzire	
		1.1.2 - răcire *	
		1.1.3 - umiditate rel. *	
	1.2 - ventilație *		
	1.3 - progr. orară	1.3.1 - încălzire	
		1.3.2 - răcire *	
		1.3.3 - ventilație *	
	1.9 - avansat	1.9.1 - curbă	1.9.1.1 curbă de încălzire
			1.9.1.2 - curba de răcire *
		1.9.2 - ajustare exterioară	
		1.9.3 - temp. tur min.	1.9.3.1 - încălzire
			1.9.3.2 - răcire *
		1.9.4 - setări senzor de cameră	
		1.9.5 - setări de răcire *	
		1.9.6 - timp de revenire ventilator *	
		1.9.7 - curbă proprie	1.9.7.1 - încălzire
			1.9.7.2 - răcire *
		1.9.8 - decalaj punctual	
		1.9.9 - răcire pe timp de noapte *	
		1.9.11 - +Adjust	

Sunt necesare accesorii *.

Meniul 2 - APĂ CALDĂ

2 - APĂ CALDĂ

2.1 - lux temporar

2.2 - mod confort

2.3 - progr. orară

2.9 - avansat

2.9.2 - recirc. apă caldă

Meniul 3 - INFORMAȚII

3 - INFORMAȚII

3.1 - informații service

3.2 - info compresor

3.3 - inf. încălzire aux.

3.4 - jurnal alarmă

3.5 - înreg. temp. interioară

Sunt necesare accesorii *.

Meniul 4 - SISTEMUL MEU

4 - SISTEMUL MEU	4.1 - funcții plus	4.1.1 - piscină *
		4.1.3 - internet
		4.1.3.1 - NIBE Uplink
		4.1.3.8 - setări tcp/ip
		4.1.3.9 - setări proxy
		4.1.4 - sms *
		4.1.5 - SG Ready
		4.1.6 - smart price adaption™
		4.1.7 - casă inteligentă
		4.1.8 - smart energy source™
		4.1.8.1 - setări
		4.1.8.2 - setare preț
		4.1.8.3 - Impactul CO2
		4.1.8.4 - perioade tarify, electricitate
		4.1.8.6 - perioade tarif, der. ext. adițional
		4.1.8.7 - per.tarify.adiț.în trepte
		4.1.8.8 - perioade tarify, OPT10
		Meniul 4.1.10 – energie solară *
	4.2 - mod funcț.	
	4.3 - pictogramele mele	
	4.4 - oră & dată	
	4.6 - limbă	
	4.7 - setare vacanță	
	4.9 - avansat	4.9.1 - prioritizare funcț.
		4.9.2 - setare mod automat
		4.9.3 - setare grad minut
		4.9.4 - setare din fabrică utilizator
		4.9.5 - oprire program
		4.9.6 - prog.mod silențios
		4.9.7 – instrumente

* Accesoriu necesar.

Descrieri ale meniului 1–4 se găsesc în manualul utilizatorului.

Meniul 5 - SERVICE

PRIVIRE DE ANSAMBLU

5 - SERVICE	5.1 - setări funcționare	5.1.1 - setări apă caldă
		5.1.2 - temperatură maximă tur
		5.1.3 - dif. max. temp. tur
		5.1.4 - acțiuni alarmă
		5.1.5 - vt. vent. aer evac. ventilator *
		5.1.10 - mod funct. pompă ag. termic
		5.1.11 - vit.pompă ag.termic
		5.1.12 - auxiliar electric intern
		5.1.13 - put. el. max. instal. (BBR)
		5.1.14 - set. tur sistem climatic
		5.1.18 - setare tur po.încărcare
		5.1.22 - heat pump testing
		5.1.23 - curbă compresor
		5.1.25 – timp alarmă filtru*
	5.2 - setări sistem	5.2.2 - pompă de căldură instalată
		5.2.4 - accesorii
	5.3 - setare accesoriu	5.3.2 - încălz.aux.contr.în deriv. *
		5.3.3 - sistem climatic suplimentar *
		5.3.4 - încălzire solară *
		5.3.7 – auxiliar extern *
		5.3.11 - modbus *
		5.3.12 - modul aer evac./alim. *
		5.3.14 – F135 *
		5.3.15 - GBM modul comunicații *
		5.3.16 - senzor umiditate *
		5.3.18 – piscină*
		5.3.19 – răcire activă 4 țevi*
		5.3.21 - senzor debit/contor energie*
	5.4 - intrare/ieșire soft	
	5.5 - service setări din fabrică	
	5.6 - comandă forțată	
	5.7 - ghid de pornire	
	5.8 - pornire rapidă	
	5.9 - funcție uscare pardoseală	
	5.10 - modificare înregistrare	
	5.11 -setări pompă de căldură	5.11.1 - EB101
		5.11.1.1 - pmp.căld.
		5.11.1.2 – pompă de încărcare (GP12)
	5,12 - țară	

* Accesoriu necesar.

Mergeți la meniul principal și apăsați butonul Back (înapoi) timp de 7 secunde, pentru a accesa meniul Service.

Sub-meniuri

Meniul **SERVICE** are textul portocaliu și este destinat utilizatorilor avansați. Acest meniu are mai multe sub-meniuri. Informațiile privind starea meniului în cauză pot fi găsite pe afișaj, în partea dreaptă a meniurilor.

setări funcționare Setări funcționare pentru modulul de interior.

setări sistem Setări sistem pentru modulul de interior, activarea accesoriilor etc.

setare accesoriu Setări funcționare pentru diferite accesorii.

intrare/ieșire soft Setare intrări și ieșiri controlate prin software de pe circuitul imprimat de intrare (AA3).

service setări din fabrică Resetarea totală a tuturor setărilor la valorile implicite (inclusiv cele disponibile pentru utilizator) .

comandă forțată Comanda forțată a diferitelor componente ale modulului de interior.

ghid de pornire Pornire manuală a ghidului de pornire care este executat prima dată când este pornit modulul de interior.

pornire rapidă Pornire rapidă compresor.



NOTA

Setările incorecte din meniul de service pot deteriora instalația.

MENIUL 5.1 - SETĂRI FUNCȚIONARE

Setările de funcționare se pot face pentru modulul de interior în sub-meniuri.

MENIUL 5.1.1 - SETĂRI APĂ CALDĂ

economic

Interval de setare temp. pornire economic: 5 – 55 °C

Setare din fabrică temp. pornire economic: 46 °C

Interval de setare temp. oprire economic: 5 – 60 °C

Setare din fabrică temp. oprire economic: 49 °C

normal

Interval de setare temp. pornire normal: 5 – 55 °C

Setare din fabrică temp. pornire normal: 49 °C

Interval de setare temp. oprire normal: 5 – 60 °C

Setare din fabrică temp. oprire normal: 52 °C

lux

Interval de setare pornire lux temp.: 5 – 70 °C

Setare din fabrică pornire lux temp.: 55 °C

Interval de setare oprire lux temp.: 5 – 70 °C

Setare din fabrică oprire lux temp.: 58 °C

Setați aici temperatura de pornire și cea de oprire a apei calde pentru diferite opțiuni de confort din meniul 2.2.

MENIUL 5.1.2 - TEMPERATURĂ MAXIMĂ TUR

sistem de climatizare

Interval de setare: 5-80 °C

Valoare implicită: 60 °C

Setați aici temperatura maximă de alimentare pentru sistemul de climatizare. Dacă instalația are mai mult de un sistem de climatizare, pentru fiecare sistem pot fi setate temperaturi de alimentare maxime individuale. Sistemele de climatizare 2 - 8 nu pot fi setate la o temperatură de alimentare max. mai mare decât sistemul de climatizare 1.



Precautie

Cu sistemele de încălzire prin pardoseală, temperatură maximă tur ar trebui, în mod normal, setat la o temperatură între 35 și 45°C.

Verificați temperatura maximă pentru pardoseala dvs. cu furnizorul.

MENIUL 5.1.3 - DIF. MAX. TEMP. TUR

dif. max. compresor

Interval de setare: 1 – 25 °C

Valoare implicită: 10 °C

dif. max. auxiliar

Interval de setare: 1 – 24 °C

Valoare implicită: 7 °C

Setați aici diferența maximă permisă între temperatura de alimentare calculată și cea reală în timpul modulului compresor, respectiv încălzire auxiliară. Dif.max. încălzire auxiliară nu poate niciodată să depășească dif. max. compresor

dif. max. compresor

Dacă temperatura de alimentare actuală *depășește* temperatura calculată cu valoarea setată, valoarea în grade minute este setată la +2. Compresorul din pompa de căldură se oprește când există doar o cerere de încălzire.

dif. max. auxiliar

Dacă „auxiliar” este selectat și activat în meniul 4.2 iar temperatura de alimentare actuală *depășește* temperatura cea calculată cu valoarea de referință, încălzirea auxiliară este forțată să se oprească.

MENIUL 5.1.4 - ACȚIUNI ALARMĂ

Selectați aici dacă doriți ca modulul de interior să vă alerteze că există o alarmă pe afișaj.



Precautie

Dacă nu este selectată nici o acțiune alarmă, în eventualitatea unei alarme poate rezulta un consum mai mare de energie.

MENIUL 5.1.5 - VT. VENT. AER EVAC. VENTILATOR (ESTE NECESAR ACCESORIUL)

normal și viteza 1-4

Interval de setare: 0 – 100 %

Setare din fabrică normal: 65 %

Setare din fabrică viteza 1: 0 %

Setare din fabrică viteza 2: 30 %

Setare din fabrică viteza 3: 80 %

Setare din fabrică viteza 4: 100 %

Setați aici vitezele celor patru viteze selectabile diferite pentru ventilator.



Precautie

Un flux de ventilație setat incorect poate dăuna locuinței și poate, de asemenea, crește consumul de energie.

MENIUL 5.1.10 - MOD FUNCT. POMPĂ AG. TERMIC

mod funcț.

Interval de setare: automat, ,continuu

Valoare implicită: automat

Setați aici modul de funcționare al pompei pentru agent termic.

automat: Pompa pentru agent termic funcționează conform modului de operare curent pentru VVM 310.

continuu: Funcționare continuă.

MENIUL 5.1.11 - VIT.PO.ÎNCĂRCARE

vit în mod aștept

Interval de setare: 1 - 100 %

Valori implicite: 30 %

viteză min. admisă

Interval de setare: 1 – 50 %

Valori implicite: 1 %

viteză max. admisă

Interval de setare: 50 - 100 %

Valori implicite: 100 %

mod funcț.

Interval de setare: automat / manual

Valoare implicită: automat

automat: Viteza pompei de agent termic este reglată pentru funcționare optimă.

manual: Viteza pompei de agent termic este ajustabilă între 0 și 100 %.

MENIUL 5.1.12 - AUXILIAR ELECTRIC INTERN

aux. el. maxime conectate

Interval de setare: 0–12 kW

Valori implicite: 8 kW

mărime siguranță

Interval de setare: 1 - 400 A

Setare din fabrică: 16 A

Setați aici puterea electrică maximă a auxiliarului electric intern la VVM 310 și mărimea siguranței pentru instalație.

Puteți verifica aici, de asemenea, ce senzor de curent este instalat pe ce fază de intrare în locație (aceasta necesită ca senzorul de curent să fie instalat, vedeți pagina 27). Verificați prin selectarea „detectare ordine faze” și apăsarea butonului OK.

Rezultatele acestor verificări apar chiar sub selecția din meniu „detectare ordine faze”.

MENIUL 5.1.13 - PUT. EL. MAX. INSTAL. (BBR)

put.el.max.instal.(numai ac.mașină)

Interval de setare: 0,000 - 30,000 kW

Valori implicite: 15,000 kW

Dacă reglementările de mai sus în domeniul construcțiilor nu sunt aplicabile, nu utilizați această setare.

Pentru a respecta anumite reglementări în domeniul construcțiilor, este posibil să blocați puterea maximă de ieșire a dispozitivului. În acest meniu puteți seta valoarea corespunzătoare puterii maxime de conectare a pompei de căldură pentru încălzire, apă caldă și răcire, dacă este cazul. Observați dacă sunt și componente electrice externe care trebuie incluse. După blocarea valorii, începe o perioadă de răcorire de o săptămână. După această perioadă, trebuie înlocuite componente ale mașinii pentru a obține o putere mai mare

MENIUL 5.1.14 - SET. TUR SISTEM CLIMATIC

presetări

Interval de setare: radiator, înc.pard., rad. + înc.pard., DOT °C

Valoare implicită: radiator

Interval de setare DOT: -40,0 – 20,0 °C

Setare din fabrică DOT: -18,0 °C

setări proprii

Gamă de setare dT la DOT: 2,0 – 20,0

Setare din fabrică dT la DOT: 10,0

Interval de setare DOT: -40,0 – 20,0 °C

Setare din fabrică DOT: -18,0 °C

Aici este setat tipul sistemului de distribuție al încălzirii cu care (GP1) lucrează pompa pentru agent termic.

dT la DOT este diferența în grade între temperaturile de tur și retur la temperatura exterioară dimensionată.

MENIUL 5.1.18 - SETARE TUR PO.ÎNCĂRCARE

Setați aici debitul pompei de încărcare. Activați testul de curgere pentru a măsura delta (diferența între temperaturile de tur și retur de la pompa de căldură). Testul este OK dacă diferența se află între cei doi parametri indicați pe afișaj.

Dacă diferența de temperatură se situează în afara parametrilor, ajustați debitul pompei de încărcare prin reducerea/creșterea presiunii până când testul este OK.

MENIUL 5.1.22 - HEAT PUMP TESTING



NOTA

Acest meniu este destinat testării VVM 310 conform diferitelor standarde.

Utilizarea acest meniu pentru alte motive poate face ca instalația dvs. să nu funcționeze așa cum este prevăzut.

Acest meniu conține mai multe sub-meniuri, câte unul pentru fiecare standard.

MENIUL 5.1.23 - CURBĂ COMPRESOR



Precautie

Acest meniu este afișat doar dacă VVM 310 este conectată la o pompă de căldură cu compresor controlat prin inverter.

Setați dacă compresorul din pompa de căldură trebuie să funcționeze conform unei curbe anume în funcție de anumite cerințe sau dacă trebuie să funcționeze la curbe predefinite.

Setați o curbă pentru o sarcină (încălzire, apă caldă etc.) debifând „auto”, rotind butonul de control până când o temperatură este marcată și apăsând OK. Acum puteți seta la ce temperaturi vor apărea frecvențele max. și, respectiv, min.

Acest meniu poate fi constituit din mai multe ferestre (câte una pentru fiecare necesar disponibil), utilizați săgețile de navigare din colțul din stânga sus pentru a comuta între ferestre.

MENIUL 5.1.25 - TIMP ALARMĂ FILTRU

luni între alarme filtru

Interval de setare: 1 - 24

Setare din fabrică: 3

Puteți seta aici numărul de luni între alarmele care să vă reamintească de curățarea filtrului dintr-un accesoriu conectat.

MENIUL 5.2 - SETĂRI SISTEM

Faceți aici diferite setări de sistem pentru instalația dvs., de exemplu activați pompa de căldură conectată și ce accesorii sunt instalate.

MENIUL 5.2.2 - POMPĂ DE CĂLDURĂ INSTALATĂ

Dacă la modulul de interior este conectată o pompă de căldură aer/apă, activați-o aici.

MENIUL 5.2.4 - ACCESORII

Setați aici ce accesorii sunt montate pe instalație.

Există două căi de activare a accesoriilor conectate. Puteți fie marca alternativa din listă, fie puteți utiliza funcția automată „căutare acces. instalate”.

căutare acces. instalate

Marcați „căutare acces. instalate” și apăsați butonul OK pentru a găsi automat accesorii conectate pentru VVM 310.

MENIUL 5.3 - SETARE ACCESORIU

Setările de funcționare pentru accesorii care sunt instalate și activate se fac în sub-meniurile pentru aceasta.

MENIUL 5.3.2 - ÎNCĂLZ.AUX.CONTR.ÎN DERIV.

încalz.aux.prioritizată

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

dif.start înc. aux.

Interval de setare: 0 – 2000 GM

Valori implicite: 400 GM

timp minim de funcționare

Interval de setare: 0 – 48 h

Valoare implicită: 12 h

temp. min.

Interval de setare: 5 – 90 °C

Valoare implicită: 55 °C

amplif. vană amestec

Interval de setare: 0,1 – 10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec

Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

Setați aici când urmează să pornească auxiliarul, timpul minim de operare și temperatura minimă pentru auxiliarul extern cu derivație. Auxiliarul extern cu derivație este, spre exemplu, un cazan pe lemne/motorină/gaz/pelete.

Puteți seta amplificarea derivației și timpul de așteptare al derivației.

Selectarea „încălz.aux.prioritizată” folosește căldura de la căldura auxiliară externă în loc de cea a pompei de căldură. Vana de derivație este reglată cât timp încălzirea este disponibilă, în caz contrar, vana de derivație este închisă.



SFAT

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.3 - SISTEM CLIMATIC SUPLIMENTAR

utilizare în mod de încălzire

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: on (pornit)

utilizare în mod de răcire

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

amplif. vană amestec

Gamă de setare: 0,1 – 10,0

Valoare implicită: 1,0

înt.trepte sup.amestec

Interval de setare: 10 – 300 s

Valori implicite: 30 s

Contr. pompă GP10

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

De aici puteți selecta sistemul de climatizare (2 - 8) pe care doriți să îl setați.

utilizare în mod de încălzire: Dacă pompa de căldură este conectată la unul sau mai multe sisteme de climatizare pentru răcire, poate să apară fenomenul de condens în acestea. Asigurați-vă că „utilizare în mod de încălzire” este selectat pentru sistemul/sistemele de climatizare care nu este/ sunt adaptat(e) pentru răcire. Această setare înseamnă că sub-derivațiile pentru sistemele de climatizare suplimentare se închid când este activată funcționarea răcirii.

utilizare în mod de răcire: Selectați „utilizare în mod de răcire” pentru sisteme de climatizare care sunt adaptate pentru administrarea răcirii. Pentru răcirea cu 2 țevi, puteți selecta atât „utilizare în mod de răcire” cât și „utilizare în mod de încălzire”, iar pentru încălzirea cu 4 țevi, puteți selecta numai o opțiune.



Precautie

Această opțiune de setare apare doar dacă pompa de căldură este activată pentru funcționare pe răcire, în meniul 5.2.4..

amplif. vană amestec, înt.trepte sup.amestec: Aici, setați amplificarea derivației și timpul de așteptare al derivației pentru diferitele sisteme de climatizare suplimentare care sunt instalate.

Contr. pompă GP10: Aici puteți să setați manual viteza pompei de circulație.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.4 - ÎNCĂLZIRE SOLARĂ

pornire delta-T

Interval de setare: 1 – 40 °C

Valoare implicită: 8 °C

oprire delta-T

Interval de setare: 0 – 40 °C

Valoare implicită: 4 °C

temperatură max. cazan

Interval de setare: 70 – 85 °C

Valoare implicită: 85 °C

temp. max. colector solar

Interval de setare: 80 – 200 °C

Valoare implicită: 125 °C

temp.max.piscină solară

Interval de setare: 10 – 80 °C

Valoare implicită: 30 °C

temperatură anti-îngheț

Interval de setare: -20 – +20 °C

Valoare implicită: 2 °C

start răcire colector solar

Interval de setare: 80 – 200 °C

Valoare implicită: 110 °C

pornire delta-T, oprire delta-T: Puteți seta aici diferența de temperatură între panoul solar și rezervorul solar la care urmează să pornească și să se oprească pompa de circulație.

temperatură max. cazan, temp. max. colector solar: Puteți seta aici temperaturile maxime din rezervor și, respectiv, panoul solar la care urmează să se oprească pompa de circulație. Acest lucru se face pentru a proteja împotriva temperaturilor în exces din rezervorul solar.

temp.max.piscină solară: Puteți seta aici temperatura maximă la care panoul solar oprește încălzirea piscinei (dacă instalația este alcătuită în acest mod). Încălzirea piscinei poate să aibă loc dacă există un surplus de căldură, după ce este satisfăcut necesarul de încălzire și/sau apă caldă.

Dacă unitatea are o funcție anti-îngheț și/sau răcire panou solar, le puteți activa aici. După ce a fost activată funcția, puteți face setări pentru aceasta.

protecție la îngheț

temperatură anti-îngheț: Puteți seta aici temperaturile din panoul solar la care pompa de circulație urmează să pornească pentru a preveni înghețul.

răcire panou solar

start răcire colector solar: Dacă temperatura din panoul solar este mai mare decât această setare și în același timp, temperatura din rezervorul solar este mai mare decât temperatura maximă setată, este activată funcția externă de răcire.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.7 - AUXILIAR EXTERN

Faceți aici setările pentru auxiliarul extern. Auxiliarul extern este, spre exemplu, un cazan extern cu motorină, gaz sau electric.

Dacă auxiliarul extern nu este controlat în trepte, în plus față de selectarea momentului în care trebuie să pornească, setați și timpul de funcționare al auxiliarului.

Dacă auxiliarul extern este controlat în trepte, puteți selecta când să pornească auxiliarul, puteți seta numărul maxim de trepte permise și dacă urmează să fie utilizată etapizarea binară.

Selectarea „încalz.aux.prioritizată” folosește căldura de la căldura auxiliară externă în loc de cea a pompei de căldură.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.11 - MODBUS

adresă

Setare din fabrică: adresa 1

word swap

Setare din fabrică: nu este activată

Începând cu Modbus 40 versiunea 10, adresa poate fi setată între 1 – 247. Versiunile anterioare au o adresă statică (adresa 1).

Aici puteți să selectați dacă doriți să aveți „word swap” în locul standardului prestabilit „big endian”.

Consultați instrucțiunile de instalare ale accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.12 - MODUL AER EVAC./ALIM.

luni între alarme filtru

Gamă de setare: 1 – 24

Valoare implicită: 3

temp.minimă aer extras

Interval de setare: 0 – 10 °C

Valoare implicită: 5 °C

ocolire la temp.excesivă

Interval de setare: 2 – 10 °C

Valoare implicită: 4 °C

bypass în timpul încălzirii

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

val.într., temp.aer evac.

Interval de setare: 5 – 30 °C

Valoare implicită: 25 °C

luni între alarme filtru: Setați frecvența cu care trebuie să fie afișată alarma filtrului.

temp.minimă aer extras: Stabiliți temperatura minimă a aerului extras pentru a preveni înghețarea schimbătorului de căldură.

ocolire la temp.excesivă: Dacă este instalat un senzor de cameră, se setează supratemperatura la care clapeta de ocolire trebuie să se deschidă.



SFAT

Consultați instrucțiunile de instalare ale ERS și HTS pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.14 - F135

vit.po.încărcare

Interval de setare: 1 – 100 %

Setare din fabrică: 70 %

apă caldă la răcire

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

Puteți seta aici viteza pompei de încărcare a F135. De asemenea, puteți alege dacă doriți să puteți să încărcăți apă caldă cu F135 în același timp în care secțiunea externă produce răcirea.



Precautie

Este necesar pentru ca „răcire activă 4 țevi” să fie selectat fie în „accesorii”, fie în „intrare/ieșire soft”, pentru a permite activarea „apei calde în timpul răcirii”. Pentru operarea răcirii, trebuie activată și pompa de căldură.

MENIUL 5.3.15 - MODUL COMUNICAȚII GBM

dif.start înc. aux.

Gamă de setare: 10 – 2 000 GM

Setare din fabrică: 400 GM

histerezis

Gamă de setare: 10 – 2 000 GM

Setare din fabrică: 100 GM

Faceți aici setările pentru cazanul pe gaz GBM 10-15. De exemplu, puteți selecta când trebuie să pornească cazanul pe gaz. Vedeți instrucțiunile de instalare a accesoriului pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.16 - SENZOR UMIDITATE

sistem de climatizare 1 HTS

Gamă de setare: 1–4

Valoare implicită: 1

limitare RH în încăpere, sist.

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

prevenirea condensării, sist.

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

limitare RH în încăpere, sist.

Interval de setare: pornit/oprit

Setare din fabrică: oprit

Pot fi instalați până la patru senzori de umiditate (HTS 40).

Aici selectați dacă sistemul(le) dvs. urmează să limiteze nivelul de umiditate relativă (RH) în timpul operațiunii de încălzire sau răcire.

Puteți alege și să limitați alimentarea min. cu agent de răcire și alimentarea de agent de răcire calculată pentru a preveni condensul pe conducte și al componentelor în sistemul de răcire.

Vedeți Manualul de instalare al HTS 40 pentru descrierea funcției.

MENIUL 5.3.18 - PISCINĂ

Aici selectați pompa pe care o veți folosi în sistem.

MENIUL 5.3.19 - RĂCIRE ACTIVĂ 4 ȚEVI

Aici selectați pompa pe care o veți folosi în sistem.

MENIUL 5.3.21 - SENZOR DEBIT/CONTOR ENERGIE

Senzor temperatură de tur

mod setat

Gamă de setare: EMK150 / EMK300/310 / EMK500

Setare din fabrică: EMK150

energie per impuls

Gamă de setare: 0 – 10000Wh

Setare din fabrică: 1000Wh

impulsuri pe kWh

Interval de setare: 1 - 10000

Setare din fabrică: 500

Contor de energie

mod setat

Gamă de setare: energ./impuls, impulsuri pe kWh

Valoare implicită: energ./impuls

energie per impuls

Gamă de setare: 0 – 10000Wh

Setare din fabrică: 1000Wh

impulsuri pe kWh

Interval de setare: 1 - 10000

Setare din fabrică: 500

Până la doi senzori de debit (EMK) / două contoare de energie pot fi conectate pe circuitul imprimat de intrare AA3, blocul de conexiuni X22 și X23. Selectați acestea în meniul 5.2.4 – accesorii.

Senzor de debit (Kit măsurare energie EMK)

Un senzor de debit (EMK) este utilizat pentru a măsura cantitatea de energie produsă și furnizată de instalația de încălzire pentru apă caldă și pentru încălzire în clădire.

Funcția senzorului de debit este de a măsura diferențele de debit și temperatură din circuitul de încălzire. Valoarea este prezentată pe afișajul unui produs compatibil.

Începând cu versiunea de software 9085, puteți selecta senzorul de debit (EMK) pe care l-ați conectat în sistem.

energie per impuls: Aici se setează cantitatea de energie cu care fiecare impuls va corespunde.

impulsuri pe kWh: Aici se setează numărul de impulsuri per kWh transmise către VVM 310.



Precautie

Programul software din VVM 310 trebuie să aibă versiunea de software 9085 sau mai recentă. Vizitați nibeuplink.com și faceți clic pe fila „Software” pentru a descărca ultima versiune de software pentru instalația dvs.

Contor de energie

Contoarele de energie sunt utilizate pentru a transmite semnale tip impuls de fiecare dată când a fost consumată o anumită cantitate de energie.

energie per impuls: Aici se setează cantitatea de energie cu care fiecare impuls va corespunde.

impulsuri pe kWh: Aici se setează numărul de impulsuri per kWh transmise către VVM 310.

MENIUL 5.4 - INTRARE/IEȘIRE SOFT

Puteți selecta aici la care intrare/ieșire de pe placa de intrare (AA3) trebuie să fie conectată funcția de contact extern (pagina 27).

Intrări selectabile pe blocul de conexiuni AUX 1-5 (AA3-X6:9-18) și ieșire AA3-X7 pe panoul de intrare.

MENIUL 5.5 - SERVICE SETĂRI DIN FABRICĂ

Toate setările pot fi resetate aici la valorile implicite (inclusiv cele disponibile pentru utilizator).



Precautie

La resetare, ghidul de pornire este afișat data următoare când este repornit modulul de interior.

MENIUL 5.6 - COMANDĂ FORȚATĂ

Aici puteți forța comanda diferitelor componente ale modului de interior și oricare accesorii conectate.



NOTA

Controlul forțat este conceput pentru utiliz. exclusivă în scopuri de depanare. Utilizarea acestei funcții în orice alt mod poate deteriora componentele sistemului dvs. de climatizare.

MENIUL 5.7 - GHID DE PORNIRE

Când este pornit pentru prima dată modulul de interior, pornește automat și ghidul de pornire. Porniți-l manual de aici.

Vedeți pagina 33 cu informații suplimentare despre ghidul de pornire.

MENIUL 5.8 - PORNIRE RAPIDĂ

Este posibil să porniți compresorul de aici.



Precautie

Trebuie să existe o solicitare de încălzire, răcire sau apă caldă pentru a porni compresorul.



NOTA

Nu utilizați pornirea rapidă a compresorului de prea multe ori succesiv într-un interval scurt de timp, deoarece aceasta ar putea deteriora compresorul și echipamentele din jur.

MENIUL 5.9 - FUNCȚIE USCARE PARDOSEALĂ

lungime perioadă 1 – 7

Gamă de setare: 0 – 30 zile

Setare din fabrică, perioada 1 – 3, 5 – 7: 2 zile

Setare din fabrică, perioada 4: 3 zile

perioadă temp. 1 – 7

Interval de setare: 15 – 70 °C

Valoare implicită:

perioadă temp. 1	20 °C
perioadă temp. 2	30 °C
perioadă temp. 3	40 °C
perioadă temp. 4	45 °C
perioadă temp. 5	40 °C
perioadă temp. 6	30 °C
perioadă temp. 7	20 °C

Setați aici funcția pentru uscare prin pardoseală.

Puteți seta până la șapte perioade de timp cu temperaturi calculate ale debitului diferite. Dacă urmează să fie utilizate mai puțin de șapte perioade, setați timpii perioadelor rămase la 0 zile.

Marcați fereastra activă pentru a activa funcția de uscare prin pardoseală. Un contor în partea de jos indică numărul de zile în care funcția a fost activă.



NOTA

Pe parcursul uscării prin pardoseală, pompa pentru agent termic din 100% funcționează, indiferent de setarea din meniul 5.1.10.



SFAT

Dacă urmează să fie utilizat modul de funcționare „doar înc.aux.”, selectați-l din meniul 4.2.



SFAT

Este posibil să salvați un jurnal privind uscarea pardoselii care să indice când a atins placa de beton temperatura corectă. Consultați secțiunea „Înregistrarea uscării prin pardoseală” de la pagina 57.

MENIUL 5.10 - MODIFICARE ÎNREGISTRARE

Citiți aici orice modificări anterioare la sistemul de control.

Data, ora și nr. de identificare (unic la anumite setări) și noua valoare setată sunt indicate pentru fiecare modificare.



Precautie

Înregistrarea modificării este salvată la repornire și rămâne neschimbată după setările din fabrică.

MENIUL 5.11 - SETĂRI POMPĂ DE CĂLDURĂ

Setările pentru pompa de căldură instalată pot fi efectuate în submeniuri.

MENIUL 5.11.1 - EB101

Efectuați de aici setările specifice pentru pompa de căldură instalată și pompa de încărcare.

MENIUL 5.11.1.1 - PMP.CĂLD.

Efectuați aici setările pentru pompa de căldură instalată. Pentru a vedea ce setări puteți face, consultați manualul de instalare a pompei de căldură.

MENIUL 5.11.1.2 - POMPĂ DE ÎNCĂRCARE (GP12)

mod funcț.

Interval de setare: automat / intermitent

Valoare implicită: automat

Setați aici modul de funcționare pentru pompa de încărcare.

automat: Pompa de încărcare funcționează conform modului de operare curent pentru VVM 310.

intermitent: Pompa de încărcare pornește și se oprește la 20 de secunde înainte și după compresorul din pompa de căldură.

viteză în timpul funcționării

încălzire, apă caldă, piscină, răcire

Interval de setare: automat / manual

Valoare implicită: automat

Setare manuală

Interval de setare: 1–100 %

Valori implicite: 70 %

viteză min. admisă

Interval de setare: 1–100 %

Valori implicite: 1 %

vit în mod aștept

Interval de setare: 1–100 %

Valori implicite: 30 %

viteză max. admisă

Interval de setare: 80–100 %

Valori implicite: 100 %



Precauție

Această opțiune se blochează după 24 ore, după repornirea ecranului sau actualizarea programului.

Setați viteza la care pompa de încărcare urmează să opereze în actualul mod de funcționare. Selectați „automat” dacă viteza pompei de încărcare urmează să fie reglată automat (setare din fabrică) pentru funcționare optimă.

Dacă „automat” este activat pentru funcționarea încălzirii, puteți, de asemenea, efectua setarea „viteză min. admisă” și „viteză max. admisă”, care restricționează pompa de încărcare și nu îi permite să funcționeze la o viteză mai mică sau mai mare decât valoarea setată.

Pentru utilizarea manuală a pompei de încărcare, dezactivați „automat” pentru modul de funcționare curent și setați valoarea între 1 și 100% (valoarea setată anterior pentru „viteză max. admisă” și „viteză min. admisă” nu se mai aplică).

Viteză în modul așteptare (utilizat numai dacă funcția „auto” este selectată pentru „Mod de funcționare”) înseamnă că pompa de încărcare funcționează la viteza setată în timpul în care nu sunt necesare nici funcționarea compresorului, nici încălzirea auxiliară.

5,12 - ȚARĂ

Selectați aici locul în care a fost instalat produsul. Aceasta permite accesul la setările specifice țării ale produsului dvs.

Setările de limbă se pot efectua independent de această selecție.

9 Service

Activități de service



NOTA

Service-ul trebuie realizat doar de persoane cu experiența necesară în acest scop.

Pentru înlocuirea componentelor la VVM 310 pot fi utilizate doar piese de schimb de la NIBE.



NOTA

Când drenați partea agentului termic/sistemul de climatizare poate să existe o cantitate de apă caldă. Există riscul de opărire.

MOD DE URGENȚĂ

Modul de urgență este utilizat în eventualitatea unei interferențe în funcționare și coroborat cu activitatea de service. Capacitatea apei calde este redusă în acest mod.

Modul de urgență este activat prin setarea comutatorului (SF1) în modul „”. Aceasta înseamnă că:


- Lampa de stare luminează galben.
- Afișajul nu este aprins iar calculatorul de control nu este conectat.
- Temperatura la încălzitorul electric imersat este controlată cu termostatul (FQ10-BT30). Aceasta poate fi setată fie la 35 sau la 45 °C.
- Numai pompele de circulație și auxiliarul electric sunt active. Puterea auxiliarului electric în modul de urgență este setată pe circuitul încălzitorului electric imersat (AA1). Consultați pagina 26 pentru instrucțiuni.

GOLIRE SERPENTINĂ APĂ CALDĂ

Serpentina de apă caldă este cel mai ușor drenată prin detașarea conductei de apă rece la intrarea serpentinei în rezervor.


DRENAREA SISTEMULUI DE CLIMATIZARE

Pentru a realiza activitatea de service la sistemul de climatizare, poate fi mai ușor să drenați mai întâi sistemul cu ajutorul robinetului de golire (QM1).




DATE DE LA SENZORUL DE TEMPERATURĂ IEȘIRE SERVICE USB

Temperatură (°C)	Rezistență (kOhm)	Tensiune (VDC)
-40	351,0	3,256
-35	251,6	3,240
-30	182,5	3,218
-25	133,8	3,189
-20	99,22	3,150
-15	74,32	3,105
-10	56,20	3,047
-5	42,89	2,976
0	33,02	2,889
5	25,61	2,789
10	20,02	2,673
15	15,77	2,541
20	12,51	2,399
25	10,00	2,245
30	8,045	2,083
35	6,514	1,916
40	5,306	1,752
45	4,348	1,587
50	3,583	1,426
55	2,968	1,278
60	2,467	1,136
65	2,068	1,007
70	1,739	0,891
75	1,469	0,785
80	1,246	0,691
85	1,061	0,607
90	0,908	0,533
95	0,779	0,469
100	0,672	0,414




Unitatea de afișare este dotată cu un port USB care poate fi utilizat pentru actualizarea software-ului și pentru a salva informații înregistrate în VVM 310.



Când este conectată o memorie USB apare un nou meniu (meniul 7) pe afișaj.

Meniu 7.1 - actualizare firmware



Aceasta vă permite să actualizați software-ul din VVM 310.



NOTA

Pentru ca următoarele funcții să funcționeze, memoria USB trebuie să conțină fișiere software pentru VVM 310 de la NIBE.

Caseta din partea de sus a afișajului prezintă informații (întotdeauna în engleză) despre la cea mai probabilă actualizare pe care a selectat-o software-ul de actualizare din memoria USB.

Aceste informații precizează cărui produs îi este destinat software-ul, versiunea de software și informații generale despre acesta. Dacă doriți alt fișier decât cel selectat, puteți selecta fișierul corect cu „alegeți un alt fișier”.

pornire actualizare

Selectați „pornire actualizare” dacă doriți să porniți actualizarea. Veți fi întrebat dacă doriți, într-adevăr, să actualizați software-ul. Răspundeți „da” pentru a continua, sau „nu” pentru anulare.

Dacă ați răspuns „da” la întrebarea anterioară, actualizarea pornește și puteți acum urmări evoluția actualizării pe afișaj. Când actualizarea este completă, VVM 310 repornește.



SFAT


O actualizare a software-ului nu resetează setările meniu VVM 310.



Precautie

Dacă actualizarea este întreruptă înainte de a se termina (de exemplu, prin întreruperea alimentării cu energie etc.), atunci software-ul va fi resetat la versiunea anterioară, dacă butonul OK este ținut apăsat în timpul pornirii, până când lampa verde începe să lumineze (durează aproximativ 10 secunde).


alegeți un alt fișier



Selectați „alegeți un alt fișier” dacă nu doriți să utilizați software-ul sugerat. Atunci când derulați printre fișiere, informațiile despre software-ul marcat sunt indicate într-

o casetă, exact ca înainte. După ce ați selectat un fișier cu butonul OK, reveniți la pagina anterioară (meniul 7.1) unde puteți alege să începeți actualizarea.

Meniul 7.2 - înregistrare



Interval de setare: 1 s – 60 min

Setare din fabrică: 5 s

Aici puteți alege modul în care valorile curente ale măsurării din VVM 310 trebuie salvate într-un fișier jurnal pe memoria USB.

1. Setati intervalul dorit între înregistrări.
2. Bifați „activată”.
3. Valorile actuale de la VVM 310 sunt salvate într-un fișier din memoria USB la intervalul stabilit până când opțiunea „activată” este deselectată.



Precautie

Deselectați „activată” înainte de a îndepărta memoria USB.

Înregistrarea uscării prin pardoseală

Este posibil să salvați aici un jurnal privind uscarea pardoselii pe memoria USB și să vedeți, astfel, când a atins placa de beton temperatura corectă.

- Asigurați-vă că „funcție uscare pardoseală” este activată în meniul 5.9.
- Selectați „înregistrarea uscării prin pardoseală activată”.
- Acum, este creat un fișier jurnal în care pot fi citite valorile temperaturii și capacității încălzitorului electric imersat. Înregistrarea continuă până când „înregistrarea uscării prin pardoseală activată” este deselectată sau până când „funcție uscare pardoseală” este oprit.



Precautie

Deselectați „înregistrarea uscării prin pardoseală activată” înainte de a scoate memoria USB.

Meniul 7.3 - gestionare setări



Puteți gestiona aici (salva ca sau recupera din) toate setările meniu (meniurile utilizator și service) ale VVM 310 cu o memorie USB.

Prin „salvare setări” salvați setările meniului în memoria USB pentru a le reconstitui ulterior sau pentru a copia setările la o altă VVM 310.



Precautie

Când salvați setările meniului în memoria USB, înlocuiți orice setări salvate anterior în memoria USB.

Prin „recuperare setări” resetați toate setările meniului din memoria USB.



Precautie

Resetarea setărilor meniului din memoria USB nu se poate anula.


10 Perturbări ale confortului

În majoritatea cazurilor, VVM 310 observă disfuncționalitățile (o disfuncționalitate poate determina o perturbare a confortului) și le indică prin alarme și prin afișarea de instrucțiuni de rectificare pe ecran.

Meniu info

Toate valorile de măsurare ale instalației sunt adunate în meniul 3.1 din sistemul de meniuri al modulului de interior. Examinarea valorilor din acest meniu poate simplifica adeseori găsirea sursei defectului.

Gestionare alarmă



În eventualitatea unei alarme a survenit o anumită defecțiune, care este indicată de schimbarea lămpii de stare din verde continuu în roșu continuu. În plus, în fereastra de informații apare un clopoțel de alarmă.

ALARMA

În eventualitatea unei alarme cu o lampă de stare roșie, a avut loc o defecțiune pe care modulul de interior nu o poate remedia singură. Pe afișaj, prin rotirea butonului de comandă și apăsarea butonului OK, puteți vedea ce tip de alarmă este și o puteți reseta. De asemenea, puteți alege să setați modulul de interior la mod ajutor.

informații/acțiuni Puteți citi aici ce semnifică alarma și puteți primi sugestii despre ceea ce puteți face pentru a corecta problema care a cauzat alarma.

resetare alarmă În multe cazuri este suficient să selectați „resetare alarmă” pentru ca produsul să revină la funcționarea normală. Dacă se aprinde o lumină verde după ce ați selectat „resetare alarmă”, alarma a fost remediată. Dacă lumina roșie este încă aprinsă, iar pe afișaj este vizibil meniul denumit „alarmă”, problema care a cauzat alarma este încă prezentă.

mod ajutor „mod ajutor” este un tip de mod de urgență. Aceasta înseamnă că modulul de interior produce căldură și/sau apă caldă în ciuda faptului că există o anumită problemă. Aceasta ar putea însemna că nu funcționează compresorul pompei de căldură. În acest caz, încălzitorul electric imersat produce căldură și/sau apă caldă.



Precauție

Pentru a selecta mod ajutor, trebuie selectată o acțiune de alarmă în meniul 5.1.4.



Precauție

Selectarea „mod ajutor” nu este același lucru ca și corectarea problemei care a cauzat alarma. De aceea, lampa de stare va continua să fie roșie.

Depanare

Dacă interferența în funcționare nu este indicată pe afișaj, pot fi utilizate următoarele sugestii:

Acțiuni de bază

Începeți prin a verifica următoarele articole:

- Poziția (SF1) a comutatorului.
- Siguranțele de grup și cele principale ale locuinței.
- Disjunctorul pentru împământare al proprietății.
- Disjunctor în miniatură pentru VVM 310 (FC1).
- Limitator de temperatură pentru VVM 310 (FQ10).
- Setări în mod corect monitorul de sarcină.

Temperatură scăzută apă caldă sau lipsă apă caldă

- Robinet de umplere închis total sau parțial pentru apa caldă.
 - Deschideți robinetul.
- Vană de amestec (dacă este una instalată) setată prea scăzută.
 - Reglați vana de amestec.
- VVM 310 în mod de funcționare incorect.
 - Intrați în meniul 4.2. Dacă este selectat modul „automat”, alegeți o valoare mai mare pentru „oprire încălzire auxiliară” în meniul 4.9.2.
 - Dacă este selectat modul „manual”, alegeți „auxiliar”.
 - Apa caldă este produsă de VVM 310 în modul „manual”. Dacă nu există o pompă de căldură aer/apă, „auxiliar” trebuie activat.
- Consum mare de apă caldă.
 - Așteptați până când apa caldă s-a încălzit. Capacitatea de apă caldă crescută temporar (lux temporar) poate fi activată în meniul 2.1.
- Debit de apă pentru consum casnic prea ridicat.
 - Reduceți debitul de apă pentru consum casnic, consultați diagrama capacității de apă caldă din secțiunea „Specificații tehnice”.
- Setare apă caldă prea scăzută.
 - Intrați în meniul 2.2 și selectați un mod confort mai ridicat.
- Acces limitat la apa caldă cu funcția „Control inteligent” activă.
 - Dacă utilizarea apei calde a fost redusă, va fi produsă mai puțină apă caldă decât în mod normal. Reporniți produsul.
- Prioritizare prea scăzută sau lipsă prioritizare funcționare apă caldă.
 - Intrați în meniul 4.9.1 și creșteți timpul pentru care va fi prioritizată apa caldă. Observați că în cazul în care este crescut timpul pentru apă caldă, timpul pentru producția de încălzire este redus, ceea ce poate duce la temperaturi ambientale mai scăzute/neregulate.
- „Mod vacanță” activat în meniul 4.7.
 - Intrați în meniul 4.7 și selectați „Off” (oprit).

Temperatură ambientală redusă

- Închideți termostatele din mai multe camere.
 - Setați termostatele la maximum în cât mai multe camere posibil. Ajustați temperatura ambientală prin intermediul meniului 1.1 în locul închiderii robinetelor termostatici.

Vedeți secțiunea „Sugestii de economisire” din Manualul de utilizare cu informații detaliate despre cum se setează cel mai bine termostatele.

- VVM 310 în mod de funcționare incorect.
 - Intrați în meniul 4.2. Dacă este selectat modul „automat”, alegeți o valoare mai mare pentru „oprire încălzire” în meniul 4.9.2.
 - Dacă este selectat modul „manual”, alegeți „încălzire”. Dacă acest lucru nu este suficient, selectați „auxiliar”.
- Valoare setată prea scăzută la controlul automat al încălzirii.
 - Intrați în meniul 1.1 „temperatură” și reduceți decalajul curbei de încălzire. Dacă temperatura ambientală este doar scăzută pe vreme rece, panta curbei din meniul 1.9.1 „curbă de încălzire” trebuie ajustată în sus.
- Prioritizare prea scăzută sau lipsă prioritizare la funcționarea încălzirii.
 - Intrați în meniul 4.9.1 și măriți timpul pentru care va fi prioritizată încălzirea. Observați că în cazul în care este mărit timpul pentru încălzire, timpul pentru producția de apă caldă este redus, ceea ce poate duce la cantități mai mici de apă caldă.
- „Mod vacanță” activat în meniul 4.7.
 - Intrați în meniul 4.7 și selectați „Off” (oprit).
- Comutator extern pentru modificare temperatura camerei activat.
 - Verificați orice comutatoare externe.
- Aer în sistemul de climatizare.
 - Ventilați sistemul de climatizare (vezi pagina 32).
- Robineți închiși la sistemul de climatizare.
 - Robineți închiși la sistemul de climatizare sau la pompa de căldură.
 - Deschideți robineții.

Temperatură ambientală ridicată

- Valoare setată prea ridicată la controlul automat al încălzirii.
 - Intrați în meniul 1.1 (temperatură) și reduceți decalajul curbei de încălzire. Dacă temperatura ambientală este ridicată numai pe vreme rece, panta curbei din meniul 1.9.1 „curbă de încălzire” necesită ajustare în jos.
- Comutator extern pentru modificare temperatura camerei activat.
 - Verificați orice comutatoare externe.

Presiune sistem redusă

- Apă insuficientă în sistemul de climatizare.
 - Completați sistemul de climatizare cu apă și verificați să nu existe scurgeri (vezi pagina 32).

Compresorul pompei de căldură aer/apă nu pornește

- Nu există nici o solicitare de încălzire sau răcire (este necesar accesoriul pentru răcire).
 - VVM 310 nu solicită încălzire, răcire sau apă caldă.
- Compresor blocat din cauza condițiilor de temperatură.
 - Așteptați până când temperatura se află în intervalul de lucru al produsului.
- Timpul minim între pornirile compresorului nu a trecut.
 - Așteptați cel puțin 30 minute și apoi verificați dacă a pornit compresorul.
- Alarmă activată.
 - VVM 310 blocat temporar, vedeți informații despre meniul 3.2 „Informații compresor”.

Doar auxiliar electric

Dacă nu reușiți să rectificați defectul și nu puteți încălzi casa, puteți, în timp ce așteptați asistența, continua să utilizați pompa de căldură în modul „doar înc.aux.”. Aceasta înseamnă că doar încălzirea auxiliară este utilizată pentru încălzirea casei.

SETAȚI INSTALAȚIA ÎN MODUL ÎNCĂLZIRE AUXILIARĂ

1. Mergeți la meniul 4.2 mod funcț..
2. Marcați „doar înc.aux.” utilizând butonul de comandă și apoi apăsați butonul OK.
3. Reveniți la meniurile principale prin apăsarea butonului Back (înapoi).

11 Accesorii

Informațiile detaliate despre accesorii, precum și lista completă a acestora, sunt disponibile pe nibe.eu.

Nu toate accesoriile sunt disponibile pe toate piețele.

AER EVACUAT POMPA DE CĂLDURĂ F135*

F135 este un modul de evacuare a aerului destinat special combinării recuperării aerului evacuat mecanic cu o pompă de căldură aer/apă. Modulul interior/de control controlează F135.

Nr. componentă 066 075

*Accesoriul necesită ca NIBE pompa de căldură aer/apă să fie instalată.

AUXILIAR ELECTRIC EXTERN ELK

Aceste accesorii necesită accesoriul DEH 310 (auxiliar controlat în trepte).

ELK 15

15 kW, 3x400V

Nr. componentă 069 022

ELK 213

7–13 kW, 3x400V

Nr. componentă 069 500

CABINET SUPERIOR TOC 30

Cabinet superior, care ascunde conducte/tubulaturi de ventilație.

Înălțime 245 mm

Nr. componentă 067 517

Înălțime 345 mm

Nr. componentă 067 518

Înălțime 385-635 mm

Nr. componentă 067 519

CARD ACCESORIU AXC 40

Dacă la VVM 310 urmează să fie conectat un auxiliar controlat în trepte (de ex. un cazan electric extern) sau un auxiliar controlat în derivație (de ex. un cazan pe lemne/motorină/gaze/pelete), este necesar un card de accesorii.

Este necesar, de asemenea, un card de accesorii dacă, spre exemplu, este conectată o pompă de circulație externă la VVM 310 în același timp în care este activată alarma sonoră.

Nr. componentă 067 060

EXTENSIE BAZĂ EF 45

Acest accesoriu este utilizat pentru a crea o zonă de conexiune mai mare sub VVM 310.

Nr. componentă 067 152

GRUP DE DERIVAȚIE SUPLIMENTARĂ ECS 40/ECS 41

Acest accesoriu este utilizat atunci când VVM 310 este instalată în case cu două sau mai multe sisteme de încălzire diferite care necesită temperaturi de alimentare diferite.

ECS 40 (Max 80 m²) ECS 41

Nr. componentă 067 287 (aprox. 80-250 m²)

Nr. componentă 067 288

ÎNCĂLZIRE PISCINĂ POOL 310*

POOL 310 este un accesoriu care permite încălzirea piscinei cu VVM 310.

Nr. componentă 067 247

*Accesoriul necesită ca NIBE pompa de căldură aer/apă să fie instalată.

KIT CONEXIUNE SCA 35

SCA 35 înseamnă că VVM 310 poate fi conectată la încălzirea solară.

Nr. componentă 067 245

KIT DE MĂSURARE ELECTRICITATE GENERATĂ DE PANOURI SOLARE EME 10

EME 10 se folosește pentru optimizarea utilizării energiei electrice solare. EME 10 măsoară curentul relevant de la inverter printr-un transformator de curent și poate lucra cu toate invertoarele.

Nr. componentă 067 541

KIT MĂSURARE ENERGIE EMK 300

Acest accesoriu este instalat extern și este utilizat pentru a măsura cantitatea de energie care este furnizată pentru piscină, apa caldă, încălzirea și răcirea clădirii.

Nr. componentă 067 314

KIT MĂSURARE ENERGIE EMK 310*

Acest accesoriu este instalat la interior și utilizat pentru a măsura cantitatea de energie VVM 310 furnizată la apa caldă și încălzirea clădirii.

Nr. componentă 067 246

*EMK 310 este inclus în Germania, Elveția și Austria.

MODUL COMUNICAȚII MODBUS 40

MODBUS 40 permite ca VVM 310 să fie controlată și monitorizată utilizând un DUC (computer sub-centru) în clădire. Comunicarea se efectuează apoi utilizând MODBUS-RTU.

Nr. componentă 067 144

MODUL COMUNICAȚII PENTRU ENERGIE SOLARĂ EME 20

EME 20 este utilizat pentru comunicarea și controlul dintre invertoarele pentru celule solare de la NIBE și VVM 310.

Nr. componentă 057 188

MODUL COMUNICAȚII SMS 40

Atunci când nu există o conexiune la internet, puteți utiliza accesoriul SMS 40 pentru a controla VVM 310 prin SMS.

Nr. componentă 067 073

PACHET PANOURI SOLARE NIBE PV

Pachet cu panouri solare, 3,2 - 22,4 kW, (panouri 10 - 80), utilizat pentru a vă produce propria electricitate.

RĂCIRE ACTIVĂ ACS 310*

ACS 310 este un accesoriu care permite VVM 310 controlul producerii răcirii.

Nr. componentă 067 248

*Accesoriul necesită ca NIBE pompa de căldură aer/apă să fie instalată.

RELEU AUXILIAR HR 10

Releul auxiliar HR 10 este utilizat pentru controlul a 1 până la 3 faze de sarcină, cum ar fi arzătoare de ulei, încălzitoare electrice imersate și pompe.

Nr. componentă 067 309

SENZOR UMIDITATE HTS 40

Acest accesoriu este utilizat pentru a arăta și regla umiditatea și temperaturile în timpul operațiunilor de încălzire și răcire.

Nr. componentă 067 538

TERMOSTAT DE CAMERĂ RMU 40

Unitatea este un accesoriu ce permite realizarea controlului și monitorizării VVM 310 într-o parte diferită a locuinței față de locul unde este situată.

Nr. componentă 067 064

UNITATE DE CONTROL PENTRU SURSĂ DE ENERGIE EXTERNĂ

DEH 310 (motorină/electricitate/gaz)

Nr. componentă 067 249

UNITATE HRV ERS

Acest accesoriu este utilizat pentru a furniza energia care s-a recuperat din aerul ventilat. Unitatea ventilează casa și încălzește aerul introdus după nevoi.

ERS 10-400

Nr. componentă 066 115

Acest accesoriu este utilizat pentru a furniza locuinței energia care s-a recuperat din aerul ventilat. Unitatea ventilează casa și încălzește aerul introdus după nevoi. ERS 30 a fost concepută special pentru utilizarea în mansarde și alte spații răcoroase.

ERS 30-400

Nr. componentă 066 165

VAS TAMPON UKV

Un vas tampon este un rezervor acumulator adecvat pentru conectarea la o pompă de căldură sau la altă sursă de încălzire externă și poate avea câteva aplicații diferite. Se poate utiliza pe durata controlului extern al sistemului de încălzire.

UKV 40

Nr. componentă 088 470

Răcire200 UKV

Nr. componentă 080 321

UKV 100




Nr. componentă 088 207

Răcire300 UKV

Nr. componentă 080 330

12 Date tehnice

Dimensiuni și coordonate de jalonare



Specificații tehnice

3X400V


<i>3x400V</i>		
<i>Compatibil cu NIBE pompe de căldură aer/apă</i>		
F2040		6 / 8 / 12 / 16
F2120		8 / 12 / 16
NIBE SPLIT HBS 05 (AMS 10 + HBS 05)		6 / 8 / 12 / 16
<i>Date electrice</i>		
Putere auxiliară maximă (internă)	kW	12
Capacitate maximă de încălzire disponibilă de la VVM 310 cu încălzire auxiliară suplimentară (de exemplu ELK 15)	kW	27
Încălzire auxiliară externă maximă conectabilă	kW	15
Tensiune nominală		400V 3N~50Hz
Curent maxim de funcționare	A	19,4
Siguranță	A	20
Putere, pompă agent termic	W	3 – 45
Capacitate, pompă de încălzire	W	3 – 45
Clasa de protecție		IP21
<i>Circuitul agentului termic</i>		
Clasă de energie pompă de circ.		consum redus de energie
Clasă de energie pompă de încălzire		consum redus de energie
Presiune maximă presiune agent termic	MPa	0,3 (3 bar)
Temp. max HM	°C	70
<i>Racorduri pentru conducte</i>		
Agent termic		G20 int.
Racord apă caldă		G20 int.
Racord apă rece		G20 int.
Racorduri pompă de căldură		G20 int.
Racord pentru vasul de expansiune		G20 int.


<i>Diverse</i>		
<i>Modul interior</i>		
Volumul serpentinei de apă caldă	litri	17
Volum, modul interior total	litri	270
Volum vas-tampon	litri	50
Presiune limită, serpentină apă caldă	MPa (bari)	1,0 (10 bar)
Presiune maximă permisă în modul interior	MPa (bari)	0,3 (3 bar)
<i>Capacitate încălzitor apă caldă conform EN 16147</i>		
Volumul de apă caldă (40 °C)*	litri	270
<i>Dimensiuni și greutate</i>		
Lățime	mm	600
Adâncime	mm	615
Înălțime (fără bază)	mm	1 800
Înălțime (cu bază)	mm	1 830 – 1 850
Înălțime necesară plafon	mm	1 910
Greutate (ambalaj excl. și fără apă)	kg	144
Substanțe conform Directivei (EG) nr. 1907/2006, articol 33 (Reach)		Plumb în părțile componente din alamă
Nr. componentă, EMK 310 inclusiv (doar pentru Germania, Elveția și Austria)		069 084
Nr. componentă		069 430


* Se aplică în cazul Modulului confort lux, debit robinet 8 litri/minut și alimentare cu apă rece 10° C. Confortul crescut al apei calde poate fi obținut la un debit mai mic al robinetului.

Schema circuitului electric

3X400V








Dimension	400V 3N~ 50Hz 12kW	Material Quality/Specification	Mass (kg)
Revision note		Rev by	Rev date (YYYY-MM-DD)
		Designer	Checked by
		Status	Date (YYYY-MM-DD)
		Plant	Formal
		Location	Next sheet: Sheet: 3
			Drawing no
			Rev
			450232
			4

WIRING DIAGRAM VVM 310
ELSCHEMA VVM 310
BASE 3x400v 12kW



Index

- A**
 - Accesibilitate, conexiuni electrice, 21
 - Accesorii, 62
 - Accesorii de conectare, 31
 - Activități de service, 55
 - Date de la senzorul de temperatură, 56
 - Drenarea încălzitorului de apă caldă, 55
 - Drenarea sistemului de climatizare, 55
 - leșire service USB, 56
 - Mod în așteptare, 55
 - Afișaj, 38
 - Alarmă, 59
 - Alternativă instalație, 18
 - Conectare circulație apă caldă, 19
 - Încălzitor apă cu încălzitor electric imersat., 19
 - Racord-cazan electric, 18
 - Racord la pompa de căldură, 18
 - Alternative de conexiune
 - Două sau mai multe sisteme de climatizare, 19
 - Apă rece și apă caldă, 18
 - Racordarea apei reci și calde, 18
 - Asamblare, 8
 - Auxiliar electric - putere maximă, 26
 - Trepte de putere ale încălzitorului electric imersat, 26
- B**
 - Blocare cablu, 22
 - Buton Back (înapoi), 38
 - Buton de comandă, 38
 - Butonul OK, 38
- C**
 - Circulație apă caldă, 30
 - Compatibil cu pompe de căldură aer/apă, 7
 - Componente livrate, 9
 - Comutator, 38
 - Conectarea senzorilor de curent, 27
 - Conectarea sistemului de climatizare, 18
 - Conectarea tensiunii externe de alimentare pentru sistemul de control, 23
 - Conexiune de alimentare, 23
 - Conexiuni, 23
 - Conexiuni electrice, 20, 25
 - Accesibilitate, conexiuni electrice, 21
 - Accesorii de conectare, 31
 - Auxiliar electric - putere maximă, 26
 - Blocare cablu, 22
 - Comunicare, 25
 - Conectarea tensiunii externe de alimentare pentru sistemul de control, 23
 - Conexiune de alimentare, 23
 - Conexiuni, 23
 - Conexiuni opționale, 27
 - Disjunctori miniaturali, 21
 - Informații generale, 20
 - Îndepărtarea capacului, circuit imprimat încălzitor electric imersat, 21
 - Îndepărtarea capacului, placa de bază, 22
 - Îndepărtarea trapei, circuit imprimat intrare, 21
 - Limitator de temperatură, 21
 - Monitor de sarcină, 27
 - NIBE Uplink, 27
 - Opțiuni pentru conexiuni externe (AUX), 27
 - Senzor de cameră, 24
 - Senzor de temperatură, tur extern, 23
 - Senzor exterior, 24
 - Setări, 26
 - Conexiuni opționale, 27
 - Selecții posibile pentru intrările AUX, 28
 - Control, 38, 42
 - Control - Introducere, 38
 - Control - Meniuri, 42
 - Control - Introducere, 38
 - Sistem de meniuri, 39
 - Unitate de afișare, 38
 - Control - Meniuri, 42
 - Meniul 5 - SERVICE, 45
- D**
 - Date de la senzorul de temperatură, 56
 - Date tehnice, 64–65
 - Date tehnice, 65
 - Dimensiuni și coordonate de jalonare, 64
 - Schema circuitului electric, 67
 - Depanare, 59
 - Derulați printre ferestre., 41
 - Diagramă de sistem, 16
 - Dimensiuni și coordonate de jalonare, 64
 - Dimensiuni și racorduri de conductă, 17
 - Disjunctori miniaturali, 21
 - Doar încălzirea auxiliară, 61
 - Drenarea încălzitorului de apă caldă, 55
 - Drenarea sistemului de climatizare, 55
- F**
 - Funcționare, 40

G

Gestionare alarmă, 59
Ghid de pornire, 33

I

Ieșire service USB, 56
Indicație mod răcire, 30
Informații de siguranță, 4
 Marcare, 4
 Număr serie, 5
 Simboluri, 4
Informații importante, 4
 Compatibil cu pompe de căldură aer/apă, 7
 Informații de siguranță, 4
 Inspekția instalației, 6
 Marcare, 4
 Modul exterior, 7
 Recuperare, 5
 Simboluri, 4
Inspekția instalației, 6

Î

Îndepărtarea capacelor, 10
Îndepărtarea capacului, circuit imprimat încălzitor electric
imersat, 21
Îndepărtarea capacului, placa de bază, 22
Îndepărtarea trapei, circuit imprimat intrare, 21

L

Lampa de stare, 38
Limitator de temperatură, 21
 Resetare, 21
Livrare și manevrare
 Îndepărtarea capacelor, 10
Livrare și manipulare, 8
 Asamblare, 8
 Componente livrate, 9
 Transport, 8
 Zona de instalare, 8

M

Marcare, 4
Meniu ajutor, 41
Meniul 5 - SERVICE, 45
Mod în așteptare, 26, 55
 Puterea în mod de urgență, 26
Modul exterior, 7

N

NIBE Uplink, 27
Număr serie, 5

O

Opțiuni pentru conexiuni externe (AUX), 27
 Circulație apă caldă, 30
 Indicație mod răcire, 30
 Pompă de circulație suplimentară, 30
 Selecție opțională a ieșirii AUX (releu variabil liber de
 potențial), 30

P

Partea agentului termic, 18
 Conectarea sistemului de climatizare, 18

Perturbări ale confortului, 59

 Alarmă, 59
 Depanare, 59
 Doar încălzirea auxiliară, 61
 Gestionare alarmă, 59

Piscina, 37

Pompă de circulație suplimentară, 30

Pornire și inspekție, 33

 Viteza pompei, 34

Posibilă selecție a ieșirii AUX (releu variabil liber de
potențial), 30

Postajustare, ventilare, 34

Pregătiri, 32

Presiune inițială, 15

Proiectul modulului de interior, 12

 Listă de componente, 13

 Localizarea componentelor, 12

Punerea în funcțiune și reglarea

 Piscina, 37

 Setare circulație apă caldă, 36

 SG Ready, 37

Punere în funcțiune fără pompa de căldură, 34

Punere în funcțiune și reglare, 32

 Ghid de pornire, 33

 Pornire și inspekție, 33

 Postajustare, ventilare, 34

 Pregătiri, 32

 Punere în funcțiune fără pompa de căldură, 34

 Umplere și ventilare, 32

R

Racordare circulație apă caldă, 19

Racord-cazan electric, 18

Racord la pompa de căldură, 18

Racorduri de conductă

 Alternativă instalație, 18

 Apă rece și apă caldă

 Racordarea apei reci și calde, 18

 Racorduri de conductă generale, 14

 Volum cazan și radiator, 15

Racorduri pentru conducte, 14

 Diagramă de sistem, 16

 Dimensiuni și racorduri de conductă, 17

 Partea agentului termic, 18

 Tastă simbol, 16

Recuperare, 5

S

Schema circuitului electric, 67

Selectare meniu, 40

Selectare opțiuni, 40

Selecția posibilă pentru intrările AUX, 28

Senzor de cameră, 24

Senzor de temperatură, tur extern, 23

Senzor exterior, 24

Service, 55

 Activități de service, 55

Setarea unei valori, 40

Setare circulație apă caldă, 36

Setări, 26

Mod de urgență, 26

SG Ready, 37

Simboluri, 4

Sistem de meniuri, 39

Derulați printre ferestre., 41

Funcționare, 40

Meniu ajutor, 41

Selectare meniu, 40

Selectare opțiuni, 40

Setarea unei valori, 40

Utilizați tastatura virtuală, 41

T

Tastă simbol, 16

Transport, 8

U

Umplerea serpentinei de apă caldă, 32

Umplerea sistemului de climatizare, 32

Umplere și ventilare, 32

Umplerea serpentinei de apă caldă, 32

Umplerea sistemului de climatizare, 32

Ventilarea sistemului de climatizare, 32

Unitate de afișare, 38

Afișaj, 38

Buton Back (înapoi), 38

Buton de comandă, 38

Butonul OK, 38

Comutator, 38

Lampa de stare, 38

Utilizați tastatura virtuală, 41

V

Ventilarea sistemului de climatizare, 32

Viteza pompei, 34

Z

Zona de instalare, 8

Informații de contact

AUSTRIA

KNV Energietechnik GmbH
Gahberggasse 11, 4861 Schörfling
Tel: +43 (0)7662 8963-0
mail@knv.at
knv.at

CZECH REPUBLIC

Družstevní závody Dražice - strojírna
s.r.o.
Dražice 69, 29471 Benátky n. Jiz.
Tel: +420 326 373 801
nibe@nibe.cz
nibe.cz

DENMARK

Vølund Varmeteknik A/S
Industrivej Nord 7B, 7400 Herning
Tel: +45 97 17 20 33
info@volundvt.dk
volundvt.dk

FINLAND

NIBE Energy Systems Oy
Juurakkotie 3, 01510 Vantaa
Tel: +358 (0)9 274 6970
info@nibe.fi
nibe.fi

FRANCE

NIBE Energy Systems France SAS
Zone industrielle RD 28
Rue du Pou du Ciel, 01600 Reyrieux
Tél: 04 74 00 92 92
info@nibe.fr
nibe.fr

GERMANY

NIBE Systemtechnik GmbH
Am Reiherpfahl 3, 29223 Celle
Tel: +49 (0)5141 75 46 -0
info@nibe.de
nibe.de

GREAT BRITAIN

NIBE Energy Systems Ltd
3C Broom Business Park,
Bridge Way, S41 9QG Chesterfield
Tel: +44 (0)845 095 1200
info@nibe.co.uk
nibe.co.uk

NETHERLANDS

NIBE Energietechnik B.V.
Energieweg 31, 4906 CG Oosterhout
Tel: +31 (0)168 47 77 22
info@nibenl.nl
nibenl.nl

NORWAY

ABK-Qviller AS
Brobekkveien 80, 0582 Oslo
Tel: (+47) 23 17 05 20
post@abkqviller.no
nibe.no

POLAND

NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 57, 15-703 Białystok
Tel: +48 (0)85 66 28 490
biawar.com.pl

RUSSIA

EVAN
bld. 8, Yuliusa Fuchika str.
603024 Nizhny Novgorod
Tel: +7 831 419 57 06
kuzmin@evan.ru
nibe-evan.ru

SWEDEN

NIBE Energy Systems
Box 14
Hannabadsvägen 5, 285 21 Markaryd
Tel: +46 (0)433-27 3000
info@nibe.se
nibe.se

SWITZERLAND

NIBE Wärmetechnik c/o ait Schweiz
AG
Industriepark, CH-6246 Altishofen
Tel. +41 (0)58 252 21 00
info@nibe.ch
nibe.ch

Pentru țările nemenționate în această listă, vă rugăm să contactați Nibe Suedia sau să verificați nibe.eu pentru informații suplimentare.

NIBE Energy Systems
Hannabadsvägen 5
Box 14
SE-285 21 Markaryd
info@nibe.se
nibe.eu

IHB RO 2051-5 531045

Acest manual este publicat de NIBE Energy Systems. Toate produsele, ilustrațiile, faptele și datele se bazează pe informațiile disponibile la momentul aprobării publicării. NIBE Energy Systems nu își asumă răspunderea pentru eventualele erori factice sau de tipar din această broșură.

©2020 NIBE ENERGY SYSTEMS

